



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสันติ ไชยะฮาด

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง ท.ค.พ.

ด้วย VSPP. ๑๑๕ เควี บริษัทโซลาร์คอน โครงการโทรฉลวย จะขอตัดไฟ สถานี โทรฉลวย เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายใน ตามบันทึกจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	2SCL01YB-01	๑๗ ส.ค.๖๕	๑๘.๐๐	๒๐.๐๐	บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน	2SCL01YB-01	ใบมีด 01,02
๒	2SCL02YB-01	๑๗ ส.ค.๖๕	๑๘.๐๐	๒๐.๐๐		2SCL02YB-01	ใบมีด 01,02

****ทางบริษัทโซลาร์คอนจะโทรเข้ามาประสานงานยืนยัน ก่อนการตัดไฟ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)****

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสุภาพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วิศวกร

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 2SCL01YB จาก 2SCL01YB-01 ถึง 2SCL01YS-01,02
ในวันที่ 17 ส.ค.๖๕ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 20.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1361/65

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 วงจร/หม้อแปลง 2SCL02YB จาก 2SCL02YB-01 ถึง 2SCL02YS-01,02
ในวันที่ 17 ส.ค.๖๕ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 20.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1361/65

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นายสมพร ตันติเกษตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ท.ค.พ.สมบุญ บุณยพัชโร

สมพร ตันติเกษตรกิจ
(ท.ค.พ.สมพร ตันติเกษตรกิจ)
๖๖.๖ ปฏิบัติงานแทน น.ค.ผ.

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คพ.)
เรียน ผจก. ก.ค.บ.ค., ก.ค.บ.ค.

อก.บ.ช.(ก๓)
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	VSPP 115 เควี บริษัทโซลาร์คอน (โครงการไทรถลอย)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17-ส.ค.-65	ระหว่าง	18.00 น.	ถึง	20.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กปบ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1361/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ดันดีเกษตรกิจ			วันที่	15 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ทางบริษัทโซลาร์คอนจะโทรเข้ามาประสานงานยืนยัน ก่อนการดับไฟ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ธนภูมิ 092-598-9939						
2	ตรวจสอบ SNO02YB-02,03, SNO03YB-02,03 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
3	BEA04YB-01	Auto	Manual		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	1SLU02YB-01	Auto	Manual		1SLU		- ไทรทลวง
5	2SCL01YB-01	Auto	Manual		SCL		- ไทรถลอย
6	2SCL02YB-01	Auto	Manual		SCL		- ไทรถลอย
7	เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ						
8	ตรวจสอบ LBS 115 เควี ช่าง CJ รหัส BEA04YS-04 สถานะปกติ ไม่ Low Gas						
9	BEA04YS-04	ปลด	สับ		บลง.		LBS ช่าง CJ
10	2SCL01YB-01	สับ	ปลด		SCL		- ไทรถลอย
11	2SCL02YB-01	สับ	ปลด		SCL		- ไทรถลอย
12	2SCL01YS-01	สับ	ปลด		SCL		- ไทรถลอย
13	2SCL01YS-02	สับ	ปลด		SCL		- ไทรถลอย
14	2SCL02YS-01	สับ	ปลด		SCL		- ไทรถลอย
15	2SCL02YS-02	สับ	ปลด		SCL		- ไทรถลอย
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ VSPP 115 เควี บริษัทโซลาร์คอน (โครงการไทรถลอย) ทราบ						
17	BEA04YB-01	Manual	Auto		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	1SLU02YB-01	Manual	Auto		1SLU		- ไทรทลวง
สิ้นสุด Switching							
19	เมื่อ VSPP 115 เควี บริษัทโซลาร์คอน (โครงการไทรถลอย) ทำงานแล้วเสร็จ						
20	BEA04YB-01	Auto	Manual		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	1SLU02YB-01	Auto	Manual		1SLU		- ไทรทลวง
22	2SCL01YS-01	ปลด	สับ		SCL		- ไทรถลอย
23	2SCL01YS-02	ปลด	สับ		SCL		- ไทรถลอย
24	2SCL02YS-01	ปลด	สับ		SCL		- ไทรถลอย
25	2SCL02YS-02	ปลด	สับ		SCL		- ไทรถลอย
26	2SCL01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SCL		- ไทรถลอย
27	2SCL02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SCL		- ไทรถลอย
28	ตรวจสอบ LBS 115 เควี ช่าง CJ รหัส BEA04YS-04 สถานะปกติ ไม่ Low Gas						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	BEA04YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บลง.		LBS ช่าง CJ
30	BEA04YB-01	Manual	Auto		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	1SLU02YB-01	Manual	Auto		1SLU		- ไทรลวง
32	2SCL01YB-01	Manual	Auto		SCL		- ไทรฉลวย
33	2SCL02YB-01	Manual	Auto		SCL		- ไทรฉลวย
สิ้นสุด Switching							

SOLARCON
ธนภูมิ บุญพาไสว
 THANAPOOM BOONPASAVI
 วิศวกรโครงการ
 PROJECT ENGINEER
 thanapoomb@solarcon.co.th
 +669 2598 9939
 ๐๙๒~

โซลาร์คอน จำกัด | SOLARCON CO.,LTD.
 175 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม 10700
 RANSANITWONG RD., BANG-O, BANGPLAD, BANGKOK 10700
 TEL: 2 879 7781-4 Fax : +66 2 879 7783 WEBSITE : www.solarcon.co.th

(0)-2879-7781 โทรสาร 66(0)-2879-7783
 Thailand TEL: 66(0)-2879-7781 FAX: 66(0)-2879-7783



กฟผ.บางเลน
 เลขที่รับ 4692
 วันที่รับ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕
 เวลา 14.48 น.

SCAN ส่ง
 ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอลดอุปกรณ์ Circuit Breaker 01-YB-01 (To Bang Len) และ 02-YB-01 (To Sai Luang) เพื่อทำการซ่อมบำรุง
 อุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ สถานีไฟฟ้าไทรจลวย (Terminal Substation) และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 โครงการไทรจลวย

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 ลำเนาเรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า เขต 3 ภาคกลาง
 สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกเหตุการณ์ SLW-11-SLC-RC-IM-22-21_A-Battery Chargers ที่ Terminal Sub Positive Fault

เนื่องด้วย บริษัท โซลาร์วา จำกัด (บริษัทฯ) ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้างถึง 1. ขณะทาง
 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว (COD เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558)

บริษัทฯ มีความประสงค์ ขอลดอุปกรณ์ Circuit Breaker 01-YB-01 (To Bang Len) และ 02-YB-01 (To Sai Luang)
 ที่สถานีไฟฟ้าไทรจลวย (Terminal Substation) เพื่อทำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่ สถานีไฟฟ้าไทรจลวย (Terminal
 Substation) ในวันที่จันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ
 จะแจ้งให้ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้ารับทราบ และอนุญาตให้ขนานเครื่องเข้าสู่ระบบของ กฟผ. อีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

- รจก.(ท) รจก.(บ) ผชน.๙ นบท.๔
- บตค.๘ ศปค. จป.(ว) หล.ทุกแผนก
- พล.บห. พล.บป. พล.มต. พล.ปบ.
- พล.กส. พล.บค. ผจก.กฟผ.บางหลวง
- ประธานกรรมการ เจ้าของเรื่อง
- เพื่อทราบ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวัฒนา มหารมย์)
 ผจก.กฟผ.บางเลน
 ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

ขอแสดงความนับถือ

 (นายอัษฎาวุธ พุทธาน)
 ผู้จัดการโครงการ