



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 ส.ค. 65

เลขที่ ก.ต.ภพส.ปบ. ๖๓๖๕ ๓๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์ทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน พัดเตอร์ ๒,๕,๗,๑๐ สถานีไฟฟ้า ก.กำแพงแสน ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พัดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA07	24 ส.ค. 65	09.30 น.	10.00 น.	แก้ไขจุดร้อน	KSA07S-04 AIS หนองปลาไหล		ผู้ควบคุมงาน นายศักดิ์รินทร์ จิตติชานนท์ ชม.ปบ. กฟอ.กฟส
๒	KSA02	24 ส.ค. 65	10.00 น.	10.30 น.	แก้ไขจุดร้อน	KSA02S-07 หนองปลาไหล		
๓	KSA02	24 ส.ค. 65	10.30 น.	11.00 น.	แก้ไขจุดร้อน	DTM045-12 ดิ่งข้ามถนน ถนนเฉลิมมงคล		
๔	KSA05	25 ส.ค. 65	10.00 น.	11.00 น.	แก้ไขจุดร้อน	KSA05S-05 ร้านซ่อมโซ๊ค		
๕	KSA10	25 ส.ค. 65	11.00 น.	12.00 น.	แก้ไขจุดร้อน	KSA10S-03 ห้องเย็น		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๑-๘๕๒๘๗๗๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเทพ หอยสังข์ทอง)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

1273/2565

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

KSA02

KSAFS-04, AIS และ (๑๖๒) น.๑.

KSA07

KSA25-07 และ (๑๖๒) น.๑.

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2, 3 พัดเคอร์

จาก DGM45-12 ถึง 13 มณฑล กท๒๓๖๓๑๑.

ในวันที่ ๒๔ ธ.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง 11-๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1362/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย วิฑูรย์ อธิษฐานกิจ บริษัท สำนักงานการขอดับไฟกับ นาย ศุภวัฒน์ อธิษฐานกิจ

๑๑ ธ.๖๕

วิฑูรย์ อธิษฐานกิจ
ศุภวัฒน์ อธิษฐานกิจ
๑๖๓) ๓๗๕๖๓๑

ส่วนรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.๑.นพ.ร.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KSA7S-04 (AIS หนองปลาไหล) , KSA2S-07 (หนองปลาไหล) , DTM4S-12 (ตั้งข้ามถนนกฤษณะมงคล)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ส.ค. 65	เวลา	09.30 น.	ถึง	11.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1362/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	17 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
2	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	KSA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	LOAD 7.76 MW.
4	KSA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	LOAD 1.61 MW.
5	KSA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	LOAD 2.80 MW.
6	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	LOAD 6.27 MW.
7	ย้ายโหลด KSA07 บางส่วนไปรับไฟจาก KSA05						
8	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA	-	ขนานบัส
9	KSA05S-10	ปลด	สับ		กพส.	DIS	สะพานลอยแยกหนองปลาไหล
10	KSA07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.	DIS	เสา AIS แยกหนองปลาไหล
11	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA	-	ขนานบัส
12	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ DIS KSA7S-04 ได้						
13	ขณะ Hotline แก้ไขจุดร้อนให้ตั้ง Manual KSA05,07 ค้างไว้						
14	เมื่อชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ DIS KSA07S-04 แล้วเสร็จ						
15	ชุด Hotline ขอปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ SF6 KSA2S-07 ต่อ						
16	ย้ายโหลด KSA07 บางส่วนกลับจาก KSA05						
17	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA	-	ขนานบัส
18	KSA07S-04	ปลด	สับ		กพส.	DIS	เสา AIS แยกหนองปลาไหล
19	KSA05S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.	DIS	สะพานลอยแยกหนองปลาไหล
20	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA	-	ขนานบัส
21	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
22	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
23	KSA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-	-
24	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-	-
25	ย้ายโหลด KSA02 บางส่วนไปรับไฟจาก KSA04							
26	KSA04S-06	ปลด	สับ		กพส.		DIS	กระดาศกษณะมกคล
27	KSA02S-07	สับ	ปลด (ใช้โหลด)		กพส.		SF6	ปากทางหนองปลาไหล
28	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SF6 KSA2S-07 ได้							
29	ขณะ Hotline แก้ไขจุดร้อนให้ตั้ง Manual KSA02,04 ค้างไว้							
30	เมื่อชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SF6 KSA02S-07 แล้วเสร็จ							
31	ชุด Hotline ขอปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ SF6 KSA4S-12 ต่อ							
32	KSA02S-07	ปลด	สับ		กพส.		SF6	ปากทางหนองปลาไหล
33	DTM04S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS	ตรงข้ามกระดาศกษณะมกคล
34	แจ้งชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ DIS DTM4S-12 ได้							
35	ขณะ Hotline แก้ไขจุดร้อนให้ตั้ง Manual KSA02,04 ค้างไว้							
36	เมื่อชุด Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ DIS DTM4S-12 แล้วเสร็จ							
37	ย้ายโหลด KSA02 บางส่วนกลับจาก KSA04							
38	DTM04S-12	ปลด	สับ		กพส.		DIS	ตรงข้ามกระดาศกษณะมกคล
39	KSA04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS	กระดาศกษณะมกคล
40	KSA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-	-
41	KSA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-	-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							