



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สภ.) ๑๓๕๒/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพทธรนนท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อภ.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1YB-01.02.03	๑๗ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลดใบมีด ๑๑๕ kV หัวท้ายและดับ เบรกเกอร์ ๑๑๕ kV ที่ละตัว ตามลำดับ	DS ๑๑๕ kV	DS ๑๑๕ kV	นายปิยะพร นิลพลอย
๒	2YB-01.02.03	๑๘ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.				
๓	3YB-01.02.03	๑๙ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.				
๔	4YB-01.02.03	๒๐ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.				

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย.....ตำแหน่ง..... พชง.๖.....โทร..... ๐๘๕-๐๒๕๗๘๔๔.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายจিতพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง.....ร.ก.สฟ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.สฟ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 4 SME4YB ฟีดเดอร์ จาก SME4YB ๐๖๐๑๑ DS ๑๑๕ - ๑๓๕,
ในวันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1362/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย สักดิ์สิทธิ์ เวียงพะวงดา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อภ.สฟ.(ก.๓), อภ.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ร.ล.บ.
(นายสุภากร รัตนบุญกลาง)

จสท. 5 แทน ทว.กฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. ๑ (สถานี.....ศูนย์ควบคุม 5 (SME))



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ชผ.สภ	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗
พชง.๖	ปิยะพร	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๗

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 5 (SME04YB-01,02,03)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน Switch Remote ตามใบขอปฏิบัติงาน 1362/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 17 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐภาณุจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพิรภัทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
- เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี SME04YB-01							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดต่อนก่อนดำเนินการ Switching						
2	SME04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SME04YB-01	สับ	ปลด		SME		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SME04YS-01	สับ	ปลด		SME		DS ไบมีด 115 เควี
5	SME04YS-02	สับ	ปลด		SME		DS ไบมีด 115 เควี
6	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุดปฏิบัติงาน						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
9	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
11	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุดปฏิบัติงานออก						
13	- และพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี SME04YB-02 ต่อ						
14	SME04YS-01	ปลด	สับ		SME		DS ไบมีด 115 เควี
15	SME04YS-02	ปลด	สับ		SME		DS ไบมีด 115 เควี
16	SME04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SME04YB-02	สับ	ปลด		SME		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SME04YS-03	สับ	ปลด		SME		DS ไบมีด 115 เควี
19	SME04YS-04	สับ	ปลด		SME		DS ไบมีด 115 เควี
20	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุดปฏิบัติงาน						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
23	SME04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
24	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงสอง							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุดปฏิบัติงานออก						
28	- และพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี SME04YB-03 ต่อ						
29	SME04YS-03	ปลด	สับ		SME		DS ไบมีด 115 เควี
30	SME04YS-04	ปลด	สับ		SME		DS ไบมีด 115 เควี
31	SME04YB-02	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
32	SME04YB-03	สับ	ปลด		SME		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
33	SME04YS-05	สับ	ปลด		SME		DS ไบมีด 115 เควี
34	SME04YS-06	สับ	ปลด		SME		DS ไบมีด 115 เควี
35	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
36	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุดปฏิบัติงาน						
37	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
38	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
39	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงสาม</i>							
40	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
41	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุดปฏิบัติงานออก						
42	SME04YS-05	ปลด	สับ		SME		DS ไบมีด 115 เควี
43	SME04YS-06	ปลด	สับ		SME		DS ไบมีด 115 เควี
44	SME04YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
45	SME04YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							