

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ภพส.ปบ/๒๓๖๕/๒๕๖๕
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โททอง
 ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
 ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง รรจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน พัดเตอร์ ๒,๕,๗,๑๐ สถานีไฟฟ้า กว.กำแพงแสน ตามแผนผัง
 สังเขปนแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พัดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA07	24 ส.ค. 65	09.30 น.	10.00 น.	แก้ไขจุดร้อน	KSA07S-04 AIS ทองปลาไหล		นายศักรินทร์ จิตติชานนท์ ชม.ปบ. กฟอ.ภพส
๒	KSA02	24 ส.ค. 65	10.00 น.	10.30 น.	แก้ไขจุดร้อน	KSA02S-07 ทองปลาไหล		
๓	KSA02	24 ส.ค. 65	10.30 น.	11.00 น.	แก้ไขจุดร้อน	DTM04S-12 ตึงข้ามถนน ถนนขจรเมตตา		
๔	KSA05	25 ส.ค. 65	10.00 น.	11.00 น.	แก้ไขจุดร้อน	KSA05S-05 ร้านซ่อมโซ๊ค		
๕	KSA10	25 ส.ค. 65	11.00 น.	12.00 น.	แก้ไขจุดร้อน	KSA10S-03 ห้องเย็น		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง พชง.๒ โทร ๐๘๑-๕๕๒๘๘๘๕๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเทพ หอยสังข์ทอง)
 รรจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
 ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕

1273/2565

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเตอร์ KSA05 จาก KSA55-05 ถึง
ในวันที่ 25 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1363/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 ฟีดเตอร์ USA10 จาก USA10S-05 ถึง
ในวันที่ 25 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อลงกรณ์ เพ็ญพูน ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอภิรักษ์ จิตต์พานนท์

อลงกรณ์ เพ็ญพูน
(นายอลงกรณ์ เพ็ญพูน)
วอ. 4 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กำแพงแสน

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงส์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis.KSA05S-05(ร้านซ่อมโซ๊ค), SF6. KSA10S-03(ห้องเย็น)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ส.ค. 65	ระหว่าง	10.00 น.	ถึง	12.00 น.	น. 1363
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กฟส.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1258 /2565		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	17 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมแก้ไขจุดร้อนที่ Dis.KSA05S-05 (ร้านซ่อมโซ๊ค)						
3	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	KSA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		โหลด 2.8 MW
6	KSA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		โหลด 6.1 MW
7	ย้ายโหลด KSA05 บางส่วนไปรับไฟจาก KSA07						
8	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
9	KSA05S-10	สับ	สับ		กฟส.		DIS สะพานลอยแยกหนองปลาไหล
10	KSA05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กฟส.		DIS ร้านซ่อมโซ๊ค
11	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
12	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
13	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
14	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline แก้ไขจุดร้อน Dis.KSA05S-05 ได้ (ตั้ง "OFF" Auto Reclose วงจร KSA05, KSA07 ไว้ตลอด)						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ที่ KSA05S-05 *****							
16	หลังจากแก้ไขจุดร้อน KSA05S-05 แล้วเสร็จ						
17	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
18	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
19	ย้ายโหลด KSA05 บางส่วนกลับจาก KSA07						
20	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
21	KSA05S-05	สับ	สับ		กฟส.		DIS ร้านซ่อมโซ๊ค
22	KSA05S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กฟส.		DIS สะพานลอยแยกหนองปลาไหล
23	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
24	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
25	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
26	KSA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
27	KSA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
***** สิ้นสุด Switching ที่ KSA05S-05 *****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	เมื่อพร้อมแก้ไขจุดร้อนที่ SF6. KSA10S-03 (ห้องเย็น)						
29	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		โหลด 1.8 MW
30	KSA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		โหลด 6.9 MW
31	ย้ายโหลด KSA10 บางส่วนไปรับไฟจาก KSA09						
32	KSA09S-05	สับ	สับ		กพส.		SF6 โด่งสะพานต่ำ
33	KSA10S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ห้องเย็น
34	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
35	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline แก้ไขจุดร้อน SF6. KSA10S-03 ได้ (ตั้ง "OFF" Auto Reclose วงจร KSA09, KSA10 ไว้ตลอด)						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ที่ KSA10S-03 *****							
36	หลังจากแก้ไขจุดร้อน KSA10S-03 แล้วเสร็จ						
37	ย้ายโหลด KSA10 บางส่วนกลับจาก KSA09						
38	KSA10S-03	สับ	สับ		กพส.		SF6 ห้องเย็น
39	KSA09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 โด่งสะพานต่ำ
40	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
41	KSA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
***** สิ้นสุด Switching ที่ KSA10S-03 *****							