



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปค.)1405/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีจันทน์

Switching Deadline

26 ก.ย. 2567

วันที่ 17 กันยายน 2567

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อแก้ไขระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า ศาลายา ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	10VB-01	30 ก.ย.2567	09.30 น.	16.30 น.	แก้ไขระบบ DIM-CSCS รหัส 10VB-01	OPEN BREAKER	Truck out, ไม่สับ Ground	นายปริตรภัทร อาจศิริ 098-2902794

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปริตรภัทร อาจศิริ ตำแหน่ง พงช.5 โทร. 098-2902794

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีจันทน์)

อ.ก.สฟ.(ก3)

17 กันยายน 2567

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SLY10 จาก SLY10VB-01 ถึง - ในวันที่  
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1367/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง ..... ในวันที่  
ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร ไชยกันต์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปริตรภัทร อาจศิริ  
21 ก.ย. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กพร.พท.

อ.ก.สฟ.(ก.3),

อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

(นายเอกสิทธิ์ ศรีจันทน์ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗)  
อ.ค.ก.5 ๖๖๓๓ ๒๕๖.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SLY)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าศาลายา(SLY10VB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ก.ย. 67	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไขระบบ DIM-CSCS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1367/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	22 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรววัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	
3	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	
4	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	โหลด 4.13 MW
5	SLY10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	โหลด 1.89 MW
6	- ย้ายโหลด SLY10 ไปจ่ายจาก SLY04						
7	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY	-	ขนานบัส
8	SLY04S-02	ปลด	สับ		พทท.	DIS	คลองตาซ้อย
9	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY	-	
10	SLY10VB-01	สับ	ปลด		SLY	-	
11	SLY10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SLY	-	
12	แจ้งสถานะการดับไฟให้ชุด กสฟ.(ก3) รับทราบ						
13	แจ้งชุด กสฟ.(ก3) ลงรายละเอียดในระบบ WeSafe ก่อนปฏิบัติงาน						
14	แจ้ง กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่ SLY10VB-01 ได้						
15	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	
16	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	
17	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อชุด กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่ SLY10VB-01 แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
19	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	
20	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	
21	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	
22	SLY10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SLY	-	
23	- ย้ายโหลด SLY10 กลับคืนจาก SLY04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	SLY10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SLY	-	
25	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY	-	ขนานบัส
26	SLY04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทช.	DIS	คลองตาซ้อย
27	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY	-	
28	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	
29	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	
30	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	
31	SLY10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							