



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.ภบข.(รล.) ๓๐๕๙/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อภ.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน...ผรส.ภบข.(ก.๓)... จะขอตัดไฟเพื่อโยกย้าย Sync. Check Relay พร้อมทดสอบฟังก์ชันของ Feeder3  
สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี๑...ตามแผนผังส่งเขเปแนบ จำนวน.....แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สฟฟ.กาญจนบุรี เบรกเกอร์ ๒๒ เควี รหัส KCA3VB01	ที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	เพื่อย้าย Sync. Check Relay พร้อมทดสอบฟังก์ชัน ของ Feeder3 / ๑.ปลดเบรกเกอร์ รหัส KCA3VB01 ๒. OutService เบรก เกอร์ รหัส KCA3VB-01 ๓. สับกราวด์ รหัส KCA3VG-01 ๔. ปลดไมมิต รหัส KCA3VS-01	เบรกเกอร์ ๒๒ เควี รหัส KCA3VB01	ไมมิต รหัส KCA3VS-01	นายเอกพงศ์...พงษ์ ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ...ไม่มี.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์...พงษ์ ตำแหน่ง...ทพร.ล. โทร. ๐๙๘-๒๔๖-๙๗๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกวีพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บข. ปฏิบัติงานแทน อภ.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ KCA3 จาก KCA3VB-01 ถึง KCA3S-01  
ในวันที่ 10 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1369/64  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นดิรินทร์ อังสหาสิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเอกพงศ์ พงษ์

(นาย นดิรินทร์ อังสหาสิน)  
สว.๕ กฟผ. นว.๐๗.

ผผ.	เอกพงศ์	๑๙ ต.ค. ๖๔
-----	---------	------------



สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟผ. กอ

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

๒

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี KCA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KCA03VB-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 พ.ย. 64	เวลา	09.00 น. ถึง น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ย้าย Sync check Relay ตามใบขอปฏิบัติงาน 1369/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวติน		วันที่ 26 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 26 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 22.5 MW
3	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 19.9 MW
4	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		โหลด 2.8 MW
5	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		โหลด 3.9 MW
6	ย้ายโหลด KCA03 ไปรับไฟจาก KCA08						
7	KCA03S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามป้อม สท.
8	KCA03VB-01	สับ	ปลด		KCA		-
9	KCA03S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.3
10	KCA03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA		-
11	แจ้งพนักงานตรวจสอบไฟย้อนทางด้าน KCA03VB-01 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินการต่อไป						
12	KCA03VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F3
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
14	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		-
15	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		-
16	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-
17	แจ้งชุดงานปฏิบัติงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
18	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
19	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		-
20	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		-
21	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		-
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	KCA03VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F3
24	ย้ายโหลด KCA03 กลับจาก KCA08						
25	KCA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		-
26	KCA03S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.3
27	KCA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		-



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	KCA03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้ามป้อม สท.
29	KB-KT1A//KT3A	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-
30	KB-KT2A	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-
31	KCA03VB-01	Manual	Auto		SMG		-
32	KCA08VB-01	Manual	Auto		SMG		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							