



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 910/2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณซัด
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 17 ก.ย. 2567
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟวงจร DBA๐๕R-๐๑ โศกข้าง เพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟอ.ดบ.ปฏิบัติปรับปรุงระบบ
จำหน่าย ตามแผนผังสิ่งเขบแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA๐๕R-๐๑ โคกข้าง	26,28 ก.ย.67 และ 1 ต.ค.67	08.30 น.	17.00 น.	ปักเสา/เปลี่ยน โครงสร้างหัวเสา/ พาดสาย บ้านโคกข้าง	ดิสชั่วคราว แยกอู่รถเกี่ยว	DBA5S-05 ตลาดนัดโคกข้าง	นายศันรินทร์ แก้ว ปานกัน โทร.080-9634693

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 7 ต.ยางนอน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ขผ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.874338... Long: ...100.132062.....
3.2 สิ้นสุด Lat :... 14.886918... Long:... 100.130779.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DBA05 จาก อีส ๕๐ กม.กฟอ. ถึง DBA๐5-๐5
ในวันที่ 1๓-๑๖/๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1370/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.๕๐๖๖๖๖ ๕๐๖๖๖๖

(นางสาวรุภัตรา วงศ์บุญตา)
จตค. 5 แทน ทพ.๓๗.



สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. ผจก.๓.๓๓.
อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านโคกช้าง (DBA05)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26,28 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
2.1 กำหนดวันที่ทำงาน	1 ต.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย DBA05		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1370/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	19 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. พิรภัทร,สุภัชชา,ขุนทอง,ศักดิ์สิทธิ์,พนิต 2. ศุภสวัสดิ์,อนุสรณ์,ธนิต,วรรณพงษ์,มนอช 3. จิรวัดน์,วัฒนา,พิชชา,วีรวัชร,อมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBA05R-01	Normal	Nonreclosing		ดบ.		R โคกช้าง
3	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
4	DIS ชค. DBA05	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS แยกอูร์ถเกี่ยว
5	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
10	DBA05R-01	Nonreclosing	Normal		ดบ.		R โคกช้าง
11	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	DBA05R-01	Normal	Nonreclosing		ดบ.		R โคกช้าง
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
17	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	DIS ชค. DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS แยกอูร์ถเกี่ยว
19	DBA05R-01	Nonreclosing	Normal		ดบ.		R โคกช้าง
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

