



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ภ.๓.อภ.(ปบ.) 4295 /๒๕๖๖ วันที่ ๗.๑๒.๒๕๖๖
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ภ.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายนคร กว้างขวาง ตำแหน่ง ผจก.ภพอ.อุททอง

ด้วยการไฟฟ้า ส่วนแตง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สับเปลี่ยนซีทีแรงสูง บริเวณบ้านดอนคุณ ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.10 (SPB)	12 ก.ย. 2566	08.00	13.00	สับเปลี่ยนซีทีแรงสูงแบ่งแดน สตง/มชล บริเวณบ้านดอนคุณ			นายวัฒนา อนุศรี ผจก.ภพย.ส่วนแตง โทร.๐๘๑-๑๙๒๖๔๔๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ), หม้อแปลง..... จำนวน ๕ เครื่อง (ผู้ใช้ไฟ ๒๓๓ ราย).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัฒนา อนุศรี ตำแหน่ง ผจก.ภพย.ส่วนแตง..... โทร.๐๘๑-๑๙๒๖๔๔๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ภ.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนคร กว้างขวาง.)

ตำแหน่ง..... ผจก.ภพอ.อุททอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ภ.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SPB10 จาก UTG08S-07 ถึง SF6 ซค. บ้านดอนคุณ
 ในวันที่ 12 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา ๐8-๐๐ น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1371/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ แก้วลิ้นจี่ ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....
 10 ก.ย. 66

(นาย ศิริวัฒน์ แก้วลิ้นจี่)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ภคช. ลินแตง

อก.บช.(ภ.๓), อก.วว.(ภ.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น

แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ภ.๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ภ.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านดอนคุณ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	13.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพย.สตง.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน CT แรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1371/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	10 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	รศพร			วันที่	10 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ, นายสุธี, นางสาวพิชชา 2. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-
3	ตรวจสอบ SF6 ชค. บ้านดอนคุณ สถานะ Open+ล๊อคคาน						
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
5	UTG08S-07	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สตง.		DIS บ้านไผ่ม่วง
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
9	เมื่อแจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
10	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
11	SPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
12	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
13	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
16	UTG08S-07	ปลด	สับ		สตง.		DIS บ้านไผ่ม่วง
17	SPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

