

เลขที่ ก.๓กษ.(รล)๓๐๖๖/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บ.ช.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้อุปกรณ์ SCADA สถานีไฟฟ้า ท่าทราย ๑ ตามแผนผัง
สิ่งเชแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP3, 3BVB-01, 11VB-01, 12VB-01, 13VB-01, 14VB-01, 15VB-01	๓๐ ต.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้อุปกรณ์ SCADA ไม่แสดง สถานะ 5YB-01 และเดิน สายสัญญาณเพิ่ม POINT BROKEN CONDUCTOR (46BC) 22kV อุปกรณ์ BUS3	OPEN BREAKER 115kV, 22kV	OPEN ใบมีด 115kV, TRJCK OUT BREAKER 22kV, ไม่สับ GROUND	นายสาธิต พยัคฆวงค์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงค์ ตำแหน่ง ช.ผ.ร.ล.ก.บ.ช.(ก๓) โทร ๐๙๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายกำพล ต้อยเต็มวงค์)

ช.ก.บ.ช.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ช.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓


เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ bus3 จาก เบลกเกอร์ 115kv ถึง ใบมีด 115kv, Truck out, 22 kv.
ในวันที่ 30 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1371/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมบุญ สิมหิโตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงค์



(นายสาธิต พยัคฆวงค์ หัวหน้างาน
ว.ค.๓ ก.บ.ช.(ก๓))

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ. สค.

อ.ก.บ.ช.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น


ผจฟ. 4 (สถานี TMS)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ช.ผ.ร.ล. สค. ๑๙ ต.ค. ๖๔





(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)



(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีท่าทราย 1 BUS 3				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ต.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบช.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขระบบ SCADA ไม่แสดงสถานะ 5YB-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1371/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน				วันที่ 21 ตุลาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 21 ตุลาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 21 ตุลาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
3	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
4	THS-TP3	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
5	THS04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 0.83 MW
6	THS09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 2.69 MW
7	THS12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 2.64 MW
8	THS13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 2.60 MW
9	THS14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 2.28 MW
10	THS15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		- โหลด 2.24 MW
11	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		-
12	THUBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		THU		R โหลด 4.5 MW
13	ย้าย THS 12 ไปจ่ายจาก THS 04						
14	THS04S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ตรงข้ามราชาโพม
15	THS12VB-01	สับ	ปลด		THS		-
16	ย้าย THS 13 ไปจ่ายจาก THS 04						
17	THS12S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ปากซอย16
18	THS13VB-01	สับ	ปลด		THS		-
19	ย้าย THS 14 ไปจ่ายจาก THS 09						
20	THS09S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 บ.บางกอกฟรอย
21	THS14VB-01	สับ	ปลด		THS		-
22	ย้าย THS 15 ไปจ่ายจาก THU 02						
23	THS15S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 บ.สยามอินเตอร์ล๊อคเทค
24	THS15VB-01	สับ	ปลด		THS		-
25	ตรวจสอบ SMB11VB-01 ให้อยู่สถานะ OPEN และดึงทรักออก Out Sevice						
26	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
27	THS03BVB-01	สับ	ปลด		THS		- INCOMING 3

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	THS05YB-01	สับ	ปลด		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	THS05YS-01	สับ	ปลด		THS		- ใบมีด 115 เควี
30	THS05YS-02	สับ	ปลด		THS		- ใบมีด 115 เควี
31	THS03BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		- INCOMING 3
32	THS12VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		-
33	THS13VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		-
34	THS14VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		-
35	THS15VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		THS		-
36	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
37	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
38	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		-
39	THS04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
40	THS09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		-
41	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		-
42	THUBR-02	Nonreclosing, ALT	Normal		THU		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
43	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
44	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
45	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		-
46	THS04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
47	THS09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		-
48	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		-
49	THUBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		THU		-
50	THS03BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		- INCOMING 3
51	THS12VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		-
52	THS13VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		-
53	THS14VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		-
54	THS15VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		THS		-
55	THS05YS-01	ปลด	สับ		THS		- ใบมีด 115 เควี
56	THS05YS-02	ปลด	สับ		THS		- ใบมีด 115 เควี
57	THS05YB-01	ปลด	สับ		THS		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	THS03BVB-01	ปลด	สับ		THS		- INCOMING 3
59	ให้ตรวจสอบ และปรับแรงดันด้าน BUS 1 ประมาณ 22.6 kV.						
60	ย้าย THS 12 กลับจาก THS 04						
61	THS12VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		-
62	THS04S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้ามราชาโพม
63	ย้าย THS 13 กลับจาก THS 12						

