



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วัน 23 ส.ค. 65

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๘๙๕ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช แนนเนื้อ

วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๑๑๕ เควี สถานีไฟฟ้า พุทธมณฑล ๒
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PMB10	๒๖ ส.ค. ๖๕	๐๙.๐๐	๑๕.๐๐	ย้ายโหลดเพื่อดำเนินการรีด ถอนสับเปลี่ยน SF6 ทดแทน ผลิตภัณฑ์ Thai Maxwell **ปฏิบัติงานร่วมกับชุดออก ไลน์กระเช้า**	OPEN PMB10S-18 ตรงข้ามศึกค์ศรีเจมอม	-	นายปณต ประดิษฐ์เจริญ ๐๘๙-๘๗๕๑๑๗๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบลญจทรัพย์ ตำแหน่ง พชง.๖ ผ.ปบ. โทร ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายมาโนช แนนเนื้อ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ PM10 จาก PMB10S-18 ถึง
ในวันที่ ๒๖ ส.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1373/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรุต วสุพงษ์ประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปราโมทย์ เบลญจทรัพย์

นายปราโมทย์ เบลญจทรัพย์
ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล
๐๘๙.๙ ๓๓๖ ๘๘๑๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ~~กปอ.พทท~~ กฟอ.พทท

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตรงข้ามคัสต์รีเจมอ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ก.ย. 65	เวลา	09.00 น.	ถึง	15.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.พทท.	งานที่ทำ	เปลี่ยน SF6 PMB10S-18		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1373/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	19 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB	-	-
3	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	-
4	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	-
5	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	-
6	ย้ายโหลด PMB 10 บางส่วนไปจ่ายจาก SAC 7						
7	PMB10S-15	ปลด	สับ		พทท.		SF6 หน้าวัดมหาสวัสดิ์
8	PMB10S-18	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทท.		SF6 ตรงข้ามคัสต์รีเจมอ
9	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB	-	-
10	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC	-	-
11	ปฏิบัติงานโดย Hotline กระเช้า ให้ "OFF" Auto Reclose SAC7VB-01 และ PMB10VB-01 ไว้ขณะปฏิบัติงาน						
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
14	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB	-	-
15	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	-
16	ย้ายโหลด PMB 10 บางส่วนกลับจาก SAC 7						
17	PMB10S-18	ปลด	สับ		พทท.		SF6 ตรงข้ามคัสต์รีเจมอ
18	PMB10S-15	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทท.		SF6 หน้าวัดมหาสวัสดิ์
19	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB	-	-
20	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB	-	-
21	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC	-	-
22	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

รื้อถอนสับเปลี่ยน SF6 PMB10S-18 ตรงข้ามคัทกรีเจมอน

