



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.กษ.บ.ร.ล.3561/2566  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์ราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 12 กันยายน 2566  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง อ.ก.บช.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน wiring สายพร้อมทดสอบฟังก์ชัน Transfer Protection อุปกรณ์ป้องกันเบรกเกอร์ 115 เควี เบย์ KTD-4YB-01 สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	04YB01, BYB-01	17 ก.ย. 66	08.30 น.	16.00 น.	ตัดไฟ 115 เควี เบย์ KTD-4YB-01, KTD-BYB-01 สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 เพื่อ Wiring สายพร้อมทดสอบฟังก์ชัน Transfer Protection อุปกรณ์ป้องกันเบรกเกอร์ 115 เควี	04YS-01 BYS-01	04YS-03 BYS-02	นายรัช เป็นวงษ์ ผล.กบช.(ก3) 086-766-3850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*สมหมาย*

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อ.ก.บช.(ก3)

12 กันยายน 2566

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ 115kv จาก KTD 4YS-01 ถึง KTD 4YS-03  
BYS-01  
BYS-02  
ในวันที่ 17 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1376/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *สมหมาย* *รัช* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *สมหมาย* *รัช*

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ....

อ.ก.บช.(ก3), อ.ก.ว.(ก.๓), กฟภ. ๓ ก.๓

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

*สมหมาย*  
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

อ.ก.บช.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 2 (สถานี KTD)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ท.พ.รล.	<i>สมหมาย</i>	12 ก.ย. 66
วศก.7	รัช	12 ก.ย. 66

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน4 KTD04YB-01,KTDBYB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบระบบ Tele Protection		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1352/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่	14 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายชนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนเฑียร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	มีสวิตชิงข้างเคียง 1129 ทำงานที่เบรกเกอร์ KTA05YB-01						
3	เมื่อชุด กบข. พร้อมทำงานที่เบรกเกอร์ KTD04YB-01						
4	ย้ายโหลดสถานีฯ KTA ไปจ่ายจาก KTE						
5	KTD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KTE04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	KTD04YB-01	สับ	ปลด		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	KTD04YS-01	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
9	KTD04YS-02	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
10	ตรวจสอบเบรกเกอร์ KTABYB-01 ว่าอยู่ในตำแหน่ง OPEN						
11	KTDBYS-01	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
12	KTDBYS-02	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
13	แจ้งสถานะไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground พร้อมทั้งลง We Safe						
15	KTE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
16	เมื่อปฏิบัติงานด้าน KTD04YB-01 แล้วเสร็จ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground						
18	KTE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	KTDBYS-01	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
20	KTDBYS-02	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
21	KTD04YS-01	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
22	KTD04YS-02	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
23	KTD04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	KTE04YB-01	สับ	ปลด		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	KTD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							