



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ดตม.(กป.) พ.ค.พ. / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าแรงสูง และสถานีควบคุมตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DTM ๐๖	๕ ก.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการ ย้ายแนว ๑๑๕ เควี บริเวณหน้าวัดศาลากบัว โล่ DTM๐๖ สถานีควบคุม	DIS DTM๒S-๐๓ คลองท่าสาร	DIS DTM๒S-๐๖ คลองปะปา	นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม
๒.	DTM ๐๗	๕ ก.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการ ย้ายแนว ๑๑๕ เควี บริเวณหน้าวัดศาลากบัว โล่ DTM๐๗ สถานีควบคุม	DIS DTM๒S-๐๖ คลองท่าสาร	DIS DTM๒S-๐๓ คลองปะปา	
๓.	๑๑๕ KV. สถานี กิ่งแก่งแสน ถึง ดอนตูม	๕ ก.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการ ย้ายแนว ๑๑๕ เควี บริเวณหน้าวัดศาลากบัว สถานี กิ่งแก่งแสน- สถานี ดอนตูม	ABS ๑๑๕ KV. KSA๑YS-๐๘ หน้า สยามหริศเรียด	สถานีไฟฟ้าดอนตูม	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๒ ต.ศาลากบัว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ช.ผ.กป. โทร ๐๘๑-๕๘๗๘๘๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำระ ผศ.ดร.ส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 พิดเตอร์ DTM๐2 DTM2S-03 จาก DTM๒S-02 ถึง DTM2S-06, DTM2S-04

ในวันที่ 4 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1376/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ 115 จาก KSA14S-08 ถึง สถานี กิ่งแก่งแสน

ในวันที่ 4 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1376/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย สรพร ดันดี (ก.๓) ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม

21 ส.ค. 65

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ทอ.บค, ทอ.๑๓๗.

อก.บช.(ก.๓) อก.วร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(ลงชื่อ) ทอพร ติณดีเกษรสิทธิ์ **ส่งงานสำหรับรณ**
ตำแหน่ง (ทอพร ติณดีเกษรสิทธิ์) **อิเล็กทรอนิกส์แล้ว**

18 ส.ค. 2565



ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (.....) (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ม.2 ต.ลำลูกบัว		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4-ก.ย.-65	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	ภพส. 02 งานที่ท่า	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1376/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 21 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนิชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	KS 7022	Auto	Manual		EGAT		-
2	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
3	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
4	DTM01VB-01	Auto	Manual		DTM		-
5	DTM02VB-01	Auto	Manual		DTM		-
6	DTM06VB-01	Auto	Manual		DTM		-
7	DTM07VB-01	Auto	Manual		DTM		-
8	DTM04R-01	Normal	Nonreclosing		ดตม.		R ตะโกสูง
9 ย้ายโหลดวงจร DTM02 บางส่วน ไปรับไฟจาก DTM06							
10	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		- ขนานบัส
11	DTM02S-08	ปลด	สับ		บล.		DIS ป้อมตำรวจแยกลำลูกบัว
12	DTM02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS คลองชลประทานส่งน้ำ
13 ย้ายโหลดวงจร DTM07 บางส่วน ไปรับไฟจาก DTM01							
14	DTM01S-04	ปลด	สับ		บล.		DIS แยกลำลูกบัว
15	DTM07S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS คลองส่งน้ำชลประทาน
16	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		- ขนานบัส
17 ย้ายโหลดวงจร DTM02 บางส่วน ไปรับไฟจาก DTM04 (D/O ก่อนถึงวัดตะโกสูง จะถูกเปลี่ยนเป็น DIS ก่อนวันทำงาน)							
18	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		ดตม.		DIS ก่อนถึงวัดตะโกสูง
19	DTM02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS ตรงข้ามวัดลูกบัว
20 เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.							
21	DTM02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS คลองท่าสาร
22	DTM07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS คลองท่าสาร
23	DTM04YS-01	สับ	ปลด		DTM		- ใบมีด 115 เควี
24	DTM04YS-02	สับ	ปลด		DTM		- ใบมีด 115 เควี
25	KSA01YS-08	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		บล.		ABS หน้าบริษัทสยามทรีค
26 แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 (115 เควี)							
27 แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 (115 เควี)							
28 แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3							
29 แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
31	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6						
32	เมื่อ กฟส.ดตม. แจ้ง Short ground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
33	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
34	KS 7022	Manual	Auto		EGAT		-
35	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
36	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
37	DTM01VB-01	Manual	Auto		DTM		-
38	DTM02VB-01	Manual	Auto		DTM		-
39	DTM06VB-01	Manual	Auto		DTM		-
40	DTM07VB-01	Manual	Auto		DTM		-
41	DTM04R-01	Nonreclosing	Normal		ดตม.		R ตะโกสูง
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
42	เมื่อ กฟส.ดตม. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
43	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1 (115 เควี)						
44	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2 (115 เควี)						
45	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
46	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4						
47	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5						
48	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G6						
49	KS 7022	Auto	Manual		EGAT		-
50	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
51	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
52	DTM01VB-01	Auto	Manual		DTM		-
53	DTM02VB-01	Auto	Manual		DTM		-
54	DTM06VB-01	Auto	Manual		DTM		-
55	DTM07VB-01	Auto	Manual		DTM		-
56	DTM04R-01	Normal	Nonreclosing		ดตม.		R ตะโกสูง
57	DTM02S-03	ปลด	สับ		ดตม.		DIS คลองท่าสาร
58	DTM07S-02	ปลด	สับ		บล.		DIS คลองท่าสาร
59	DTM04YS-01	ปลด	สับ		DTM		- ใบมีด 115 เควี
60	DTM04YS-02	ปลด	สับ		DTM		- ใบมีด 115 เควี
61	KSA01YS-08	ปลด	สับ		บล.		ABS หน้าบริษัทสยามทรีค
62	ย้ายโหลดวงจร DTM02 บางส่วน กลับคืนจาก DTM04						
63	DTM02S-04	ปลด	สับ		ดตม.		DIS ตรงข้ามวัดลูกบัว
64	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS ก่อนถึงวัดตะโกสูง
65	ย้ายโหลดวงจร DTM07 บางส่วน กลับคืนจาก DTM01						
66	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		- ขนานบัส
67	DTM07S-03	ปลด	สับ		บล.		DIS คลองส่งน้ำชลประทาน
68	DTM01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS แยกลำลูกบัว
69	ย้ายโหลดวงจร DTM02 บางส่วน ไปรับไฟจาก DTM06						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	DTM02S-06	ปลด	สับ		ดตม.		DIS คลองชลประทานส่งน้ำ
71	DTM02S-08	สับ	ปลด(ใช้ไหลตบัสเตอร์)		บล.		DIS ป้อมตำรวจแยกลำลูกบัว
72	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		- ขนานบัส
73	KS 7022	Manual	Auto		EGAT		-
74	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
75	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
76	DTM01VB-01	Manual	Auto		DTM		-
77	DTM02VB-01	Manual	Auto		DTM		-
78	DTM06VB-01	Manual	Auto		DTM		-
79	DTM07VB-01	Manual	Auto		DTM		-
80	DTM04R-01	Nonreclosing	Normal		ดตม.		R ตะโกสูง
สิ้นสุด Switching							

แผนผังดับไฟ 115 เควี, 22 เควี วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565

