



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อท.(ปบ.) 4352 /๒๕๖๖ วันที่ ๑๑.ก.ย. ๒๕๖๖
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายนคร กว้างขวาง ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุททอง

ด้วยการไฟฟ้า อุททอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตัดต้นไม้บริเวณ รีโคลสเซอร์ แยกจรัใหม่ UTVO2R-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ
 จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.2 (UTV)	13 ก.ย. 2566	09.00	15.00	ขอปลดใบมีดด้าน Source และ ด้าน Load และสับใบมีดด้าน Bypass เข้า เพื่อทำการตัดต้นไม้ ที่ต้นไม้รีโคลสเซอร์ (แรงดัน)			นายจกมล โพธิกุล ชผ.ปบ.กฟอ.อุททอง โทร.๐๘๕-๒๖๖๘๘๙๑๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจกมล โพธิกุล ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร.๐๘๕-๒๖๖๘๘๙๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนคร กว้างขวาง.)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุททอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ UTV๒ จาก Source ถึง Load UTV2R-01
 ในวันที่ 13 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1378

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย รศพร ตันติภคสรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจกมล โพธิกุล

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.อุท.

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

รศพร ตันติภคสรกิจ
(นายรศพร ตันติภคสรกิจ)
วส.๖ ปฏิบัติงานแทนผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น


แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Recloser UTV2R-01	R. ร้าใหม่		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13-ก.ย.-66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.อทอง.	งานที่ทำ	ตัดต้นไม้	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1378/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ			วันที่ 11 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 11 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 11 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				
1. นายพิรมภทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	UTV02VB-01	Auto	Manual		UTV		-
2	UTV02R-01	Normal	Nonreclosing,GND		อทอง.		R แยกจร้าใหม่
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 09.00 น.						
4	Bypass UTV02R-01	ปลด	สับ		อทอง.		R แยกจร้าใหม่
5	UTV02R-01	สับ	ปลด		อทอง.		R แยกจร้าใหม่
6	ปลดใบมิตด้าน Source, Load ของ Recloser UTV02R-01 R.แยกจร้าใหม่						
7	ตั้ง Manual UTV02VB-01 ไว้ตลอด						
8	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ						
10	สับใบมิตด้าน Source, Load ของ Recloser UTV02R-01 R.แยกจร้าใหม่						
11	UTV02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing	GND	อทอง.		R แยกจร้าใหม่
12	Bypass UTV02R-01	สับ	ปลด		อทอง.		R แยกจร้าใหม่
13	UTV02VB-01	Manual	Auto		UTV		-
14	UTV02R-01	Nonreclosing,GND	Normal		อทอง.		R แยกจร้าใหม่
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							