



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบษ.(ปฟ.) ๒๘๕๗/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นคิ้ว

Switching Deadline
วันที่ 18 ส.ค.65

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ้อมน้อย ๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	ทั้งสถานี	๑๘ ส.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ kV. รหัส ๑YB-๐๑, ดับหม้อแปลง TP๑, Open CB Inc.๑, F๑-F๕ (ปลด Riser Pole) เพื่อทำการไล่นู เนื่องจากพบ หนูกัดสาย Control หลายจุด			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕-๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย นพพล ดีลลอด ตำแหน่ง วิศวกร ๖ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกัวพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บษ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บษ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OND-TP1 จาก CB 115 Kv ถึง Riser Pole
ในวันที่ 19 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1378/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มโนช ทองย้อย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นพพล ดีลลอด

(.....นายสุกสวัสดิ์ เทียงดวง.....)

วศก.4 ปฏิบัติงานแทน หม.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก..... กฟภ.อมน.....

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... 2 (สถานี..... อ้อมน้อย 5(ชั่วคราว)(ONU).....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	อ้อมน้อย 5 (ชั่วคราว)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19-ส.ค.-65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบบ.(ก.3)	งานที่ทำ	ดับหม้อแปลง เพื่อทำการไล่หนู		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1378/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนอช ทองย้อย			วันที่	18 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายชณิต, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ONU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONU		-
2	ONU03VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		ONU		-
3	ONU04VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		ONU		-
4	ONU05VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		ONU		-
5	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-
6	OND02VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		OND		-
7	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		-
8	ONA09VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		ONA		-
9	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
10	ONB04VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		ONB		-
11	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
12	ONB08VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		ONB		-
13	ONB10VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		ONB		-
14	ONB02YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	KTA05YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ย้ายโหลด ONU01, ONU04 ไปรับไฟจาก OND02						
15	OND02S-05	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 เบิกชัยสตีล
16	ONU04VB-01	สับ	ปลด		ONU		-
17	ย้ายโหลด ONA09 ไปรับไฟจาก ONB08						
18	ONA09S-14	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ศูนย์ MG
19	ONA09S-10	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 กระจกเพชรมงคล(บน)
20	ย้ายโหลด ONB10 ไปรับไฟจาก ONA09						
21	ONA09S-09	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ปากซอยสุขาภิบาล 3(ฝั่งเพชรเกษม)
22	ONB10S-07	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยสุขาภิบาล 3(ฝั่งถนนสายง.)
23	ย้ายโหลด ONU03 มารับไฟจาก ONB10						
24	ONB10S-06	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ก่อนร้านข้าวแกงพังงา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	ONU02S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 เลย ปากซอย บ.ทวิน
26	ย้ายโหลด ONU03, ONU05 มารับไฟจาก ONB04						
27	ONB04S-03	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ศูนย์มิติซู
28	ONU05VB-01	สับ	ปลด		ONU		-
29	ONB05S-10	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบางกอกพัฒนามอเตอร์
30	ONU03VB-01	สับ	ปลด		ONU		-
31	ONU01BVB-01	สับ	ปลด		ONU		- INCOMING 1
32	ONU01YB-01	สับ	ปลด		ONU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	ONU01YS-01	สับ	ปลด		ONU		- ไบมีด 115 เควี
34	ONU01S-01	สับ	ปลด		อมน.		- Pothead F1
35	ONU02S-01	สับ	ปลด		อมน.		- Pothead F2
36	ONU03S-01	สับ	ปลด		อมน.		- Pothead F3
37	ONU04S-01	สับ	ปลด		อมน.		- Pothead F4
38	ONU05S-01	สับ	ปลด		อมน.		- Pothead F5
39	แจ้ง กบข.(ก3) ลงข้อมูลใน WE SAFE						
40	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-
41	OND02VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		OND		-
42	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-
43	ONA09VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		ONA		-
44	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
45	ONB04VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		ONB		-
46	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
47	ONB08VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		ONB		-
48	ONB10VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		ONB		-
49	ONB02YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	KTA05YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	แจ้ง กบข.(ก3) ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching							
52	หลังจาก กบข.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
53	แจ้ง กบข.(ก3) ลงข้อมูลใน WE SAFE						
54	OND-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-
55	OND02VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		OND		-
56	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		-
57	ONA09VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		ONA		-
58	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
59	ONB04VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		ONB		-
60	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
61	ONB08VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		ONB		-
62	ONB10VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		ONB		-
63	ONA09VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		ONA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	ONB02YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
65	KTA05YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
66	ONU01S-01	ปลด	สับ		อมน.		- Pothead F1
67	ONU02S-01	ปลด	สับ		อมน.		- Pothead F2
68	ONU03S-01	ปลด	สับ		อมน.		- Pothead F3
69	ONU04S-01	ปลด	สับ		อมน.		- Pothead F4
70	ONU05S-01	ปลด	สับ		อมน.		- Pothead F5
71	ONU01YS-01	ปลด	สับ		ONU		- ใบมีด 115 เควี
72	ONU01YB-01	ปลด	สับ		ONU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
73	ONU01BVB-01	ปลด	สับ		ONU		- INCOMING 1
64	ตั้ง Manual ONU-TP1 ปรับแรงดัน 22.5 เควี						
65	ย้ายโหลด ONU03, ONU05 กลับคืนจาก ONB04						
66	ONU03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		ONU		-
67	ONB05S-10	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบางกอกพัฒนามอเตอร์
68	ONU05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		ONU		-
69	ONB04S-03	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ศูนย์มิติซู
70	ย้ายโหลด ONU03 กลับคืนจาก ONB10						
71	ONU02S-02	ปลด	สับ		อมน.		SF6 เลย ปากซอย บ.ทวิน
72	ONB10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ก่อนร้านข้าวแกงพังงา
73	ย้ายโหลด ONB10 กลับคืนจาก ONA09						
74	ONB10S-07	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยสุขาภิบาล 3(ฝั่งถนนสาย ง.)
75	ONA09S-09	สับ	ปลด		อมน.		SF6 ปากซอยสุขาภิบาล 3(ฝั่งเพชรเกษม)
76	ย้ายโหลด ONA09 กลับคืนจาก ONB08						
77	ONA09S-10	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 กระจกเพชรมงคล(บน)
78	ONA09S-14	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ศูนย์ MG
79	ย้ายโหลด ONU01, ONU04 ไปปรับไฟจาก OND02						
80	ONU04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"Auto Reclose		ONU		-
81	OND02S-05	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 เบิกชัยสตีล
82	ONU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONU		-
83	ONU03VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		ONU		-
84	ONU04VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		ONU		-
85	ONU05VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		ONU		-
86	OND-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-
87	OND02VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		OND		-
88	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		-
89	ONA09VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		ONA		-
90	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
91	ONB04VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		ONB		-
92	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
93	ONB08VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		ONB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
94	ONB10VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		ONB		-
95	ONB02YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
96	KTA05YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							