



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(นท.) ๑๓๓๘/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ ..
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน .. แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๑๙ ก.ย.๖๗ ถึง ๒๑ ก.ย.๖๗	๐๘:๓๐ น.	- ๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง TP๑ สถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๒ เพื่อซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังรั้วซึม (ดับไฟต่อเนื่อง ๓ วัน เพราะเปลี่ยนปะเก็นทั้งลูกพร้อมกรองน้ำมัน)	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ตัญเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกร ปฏิบัติงานแทน วิศวกร

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ NCB-TP1 จาก NCB01YB-01 ถึง NCB01BV8-01
ในวันที่ 19-21 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1382/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ .. จาก .. ถึง ..

ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ..

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิมา ลิขสิทธิ์โพธิ์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดิยะตาม

(นายจิรวัฒน์ บกัณฐิณ)
วิศวกร-5 ๖๖๓๓ อย.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. นท.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 1 (สถานี NCB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	NCB-TP1					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19-21 ก.ย. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขหม้อแปลง TP1		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1382/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	19 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ 2. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดก่อนทำสวิตชิง						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	-
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	-
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
5	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB	-	ขนานบัส
6	NCB01BVB-01	สับ	ปลด		NCB	-	INCOMING 1
7	NCB01YB-01	สับ	ปลด		NCB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NCB01YS-01	สับ	ปลด		NCB	-	ใบมีด 115 เควี
9	NCB01YS-02	สับ	ปลด		NCB	-	ใบมีด 115 เควี
10	NCB01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB	-	INCOMING 1
11	ตรวจสอบไฟย้อนก่อนดำเนินการสับกราวด์						
12	NCB01BVG-01	ปลด	สับ		NCB	-	กราวด์ INCOMING 1
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
14	แจ้งชุดงานลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
15	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
16	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานเสร็จเรียบร้อยทุกชุด พร้อมจ่ายไฟ						
18	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	-
19	NCB01BVG-01	สับ	ปลด		NCB	-	กราวด์ INCOMING 1
20	NCB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB	-	INCOMING 1
21	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
22	NCB01YS-01	ปลด	สับ		NCB	-	ใบมีด 115 เควี
23	NCB01YS-02	ปลด	สับ		NCB	-	ใบมีด 115 เควี
24	NCB01YB-01	ปลด	สับ		NCB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	ย้ายโหลด INC01 กลับจาก INC02						
26	ปรับแรงดันหม้อแปลง ไว้ที่ 22.7 kv						
27	NCB01BVB-01	ปลด	สับ		NCB	-	INCOMING 1
28	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB	-	ขนานบัส
29	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB	-	-
30	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							