



# วิญญูขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .....

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโฑทอง .....

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....

วันที่ .....

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓) .....

ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.๒.(กฟผ.)..... ตาม  
บันทึก จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	๓ พ.ย.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อ Correct Hot Clamp & Lubricate DS	SN2-2222	SMB02BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายยมยุทธ สีขาว..... ตำแหน่ง.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT2A จาก SN2-2222 ถึง SMB 2 BVB-01  
ในวันที่ 3 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1385/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พรชัย ธีร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายยมยุทธ สีขาว

29 ต.ค. 64

นายพรชัย ธีร  
(นายพรชัย ธีร)  
ว.ค.ค. กฟผ.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ ก.บ.บ.(คฟ.)  
เรียน คคฟ. กฟผ. ๓๑

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

**อนุมัติ** และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คคฟ. 1 (สถานี สมุทรสาคร 2)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)  
คคฟ.๐๑-(rev.๐๓/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 2 (กฟผ.) (KT2A)							
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 พ.ย. 64	เวลา	08.00 น.	ถึง	3 พ.ย. 64	เวลา	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Correct Hot Clamp & Lubricate DS		ตามใบขอปฏิบัติงาน			1385/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ				วันที่	28 ตุลาคม 2564		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	28 ตุลาคม 2564		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	28 ตุลาคม 2564		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ย้ายโหลด วงจร SMB06 ไปรับไฟจาก วงจร THS04						
3	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- 9.5 MW
4	THS03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		THS		- 2.6 MW
5	THS04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		THS		- 0.7 MW
6	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 18.8 MW
7	SMB06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		- 8.8 MW
8	SMB06S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
9	SMB06S-05	ปลด	สับ		สค.		DIS ปากทางเข้านิคมท่าทราย
10	SMB06VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
11	SMB06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
12	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		- -
13	THS03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		THS		- -
14	THS04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		THS		- -
15	ย้ายโหลด วงจร SMB05 ไปรับไฟจาก วงจร THS07						
16	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- 9.5 MW
17	THS07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		THS		- 2.6 MW
18	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 31.8 MW
19	SMB05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMB		- 3.4 MW
20	SMB05S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ท้ายซอยสมุทรสาคร 2
21	SMB05VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
22	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		- -
23	THS07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		THS		- -
24	ย้ายโหลดจากหม้อแปลง SN2-KT2A ไปรับไฟจาก SN2-KT1A						
25	SMBBV-02	ปลด	สับ		SMB		- ขนานบัส 2-3
26	SMB02BVB-01	สับ	ปลด		SMB		- INCOMING 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SMB02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMB		- INCOMING 2
28	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหมลด์ และกระแสต้าน SN2-KT2A เป็น 0 จึงให้ดำเนินการต่อได้						
29	พนักงาน กฟผ. ผู้รับเรื่อง ..... เวลา.....						
30	SN2-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
31	SN2-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
32	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
33	พนักงาน กฟผ. ผู้แจ้ง ..... เวลา.....						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
34	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
35	พนักงาน กฟผ. ผู้แจ้ง ..... เวลา.....						
36	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
37	SN2-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
38	SN2-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
39	ตรวจสอบแรงดันที่ กฟผ. ด้าน SN2-KT2A ให้แรงดันอยู่ที่ 22.7 เควี						
40	พนักงาน กฟผ. ผู้แจ้ง ..... เวลา.....						
41	ย้ายโหมลด์จากหม้อแปลง SN2-KT2A กลับจาก SN2-KT1A						
42	SMB02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMB		- INCOMING 2
43	SMB02BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 2
44	SMBBVB-02	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัส 2-3
45	ย้ายโหมลด์ วงจร SMB05 กลับจาก วงจร THS07						
46	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- -
47	THS07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		THS		- -
48	SMB05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMB		- -
49	SMB05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ท้ายชอยสมุทราศร 2
50	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		- -
51	THS07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		THS		- -
52	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
53	SMB05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		- -
54	ย้ายโหมลด์ วงจร SMB06 กลับจาก วงจร THS04						
55	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		- -
56	THS03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		THS		- -
57	THS04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		THS		- -
58	SMB06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMB		- -
59	SMB06S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
60	SMB06S-05	สับ	ปลด(ใช้โหมลด์บัสเตอร์)		สค.		DIS ปากทางเข้านิคมท่าทราย
61	SMB06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากทางเข้านิคมท่าทราย
62	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	THS03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		THS		-
64	THS04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		THS		-
65	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
66	SMB06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



## บันทึก


ที่	หจล-ส. 19720 /2564	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 KV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	25 ตุลาคม 2564	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SN2-KT2A ( SN2-2222, 2227)
งานที่ทำ	Correct Hot Clamp & Lubricate DS
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 03 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564	เวลา	08.00 น.
	ถึงวัน	พุธ ที่ 03 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายยงยุทธ สีขาว)  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง  
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563  
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.  
ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.