



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

# Switching Deadline

25 ม.ค. 67

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณิชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... วัชรพลนครณ ตามบันทึกจำนวน 2 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	KT1A KT2A	30 ม.ค. 67	08.00 น.	12.00 น.	เพื่อเตรียมงานย้ายหม้อแปลง	VRK 2232	VRK 2237

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT2A จาก VRK 2232 ถึง VRK 2237  
ในวันที่ 30 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 138/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัทร วงศ์บุญจก ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

สุภัทร  
(นางสาวสุภัทรฯ วงศ์บุญจก)  
วศก. 4 แทน น.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟส. ทงผกภูมิ

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	เขื่อนวชิราลงกรณ				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ม.ค. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	เตรียมงานย้ายหม้อแปลง KT2A VRK-2232	ตามใบขอปฏิบัติงาน	138/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก			วันที่	23 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายวรรณพงษ์, นายมนิช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	<b>ย้ายโหลด VRK-KT2A ไปจ่ายจาก VRK-KT3A</b>						
5	VLAVS-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทภ.		SF6 หน้าเขื่อนวชิราลงกรณ
6	VRK-2232	สับ	ปลด		EGAT		CB เบรกเกอร์ กฟผ.
7	VRK-2237	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด กฟผ.
8	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.</b>						
9	VLAVS-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทภ.		Dis หน้าเขื่อนวชิราลงกรณ
10	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
11	<b>แจ้งสถานะไฟดับให้ กฟผ. รับทราบ</b>						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
12	<b>เมื่อชุด กฟผ. ทำงานแล้วเสร็จ</b>						
13	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
14	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
15	VLAVS-02	ปลด	สับ		ทภ.		Dis หน้าเขื่อนวชิราลงกรณ
16	<b>ย้ายโหลด VRK-KT2A กลับจาก VRK-KT3A</b>						
17	VRK-2237	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด กฟผ.
18	VRK-2232	ปลด	สับ		EGAT		CB เบรกเกอร์ กฟผ.
19	VLAVS-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทภ.		SF6 หน้าเขื่อนวชิราลงกรณ
20	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 24082 /2565  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอลด 115 kV / 22 kV  
วันที่ 22 มกราคม 2567

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงเขื่อนวชิราลงกรณ  
อุปกรณ์ - VRK 22 kV to PEA No.2  
งานที่ทำ - เพื่อเตรียมงานย้ายหม้อแปลง VRK-KT1A (แทนใหม่)  
หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น.  
ถึงวัน อังคาร ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าว  
ข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน .....วันที่.....เวลา.....น.