



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 31 ส.ค. 65

เลขที่ . ก.๓. กบข.(ตบ.) ๒๕๘๒ / ๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPU 02BVB NPU 04BVB	3 ก.ย. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole 22 kV พร้อม Truck Out of Service	NPU 02VB-01 NPU 04VB-01	NPU 2S-01 NPU 4S-01	นายอนุพันธ์ เปรมศิริ ทศ.ตบ.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุพันธ์ เปรมศิริ ตำแหน่ง ทศ.ตบ.กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๙-๗๗๒-๓๐๔๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPM 04 จาก NPM 4S-01 ถึง NPM 4VB-01
ในวันที่ 3 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1390/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิสิทธิ์ ร้อยคำวิวัฒน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุพันธ์ เปรมศิริ
23 ส.ค. 65

นายอนุพันธ์ เปรมศิริ
ทศ.ตบ. กบข.(ก.๓)
๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ.๓, กฟผ.๓

อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขอไฟ 2 (สถานี) NPM
เพื่อทราบ และขอตัดไฟกำหนดเข้าปฏิบัติงานก่อน
ดำเนินการขงม ที่ กฟผ.๓ ๐๘.๐๐ น
พื้นที่ที่ปิดกั้นงานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้านครปฐม2						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ก.ย. 65	เวลา	08.30 น.	ถึง	3 ก.ย. 65	เวลา	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	เปลี่ยน Disconnecting switch			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1390/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิสิฐ ชัยศาลวิวัฒน์					วันที่	24 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	24 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	24 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำการ Switching							
1	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
2	KSA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KSA		- -
3	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- -
4	NPU02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		- -
5	NPU04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		- -
6	NPU07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		- -
7	ย้ายโหลด NPU02 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA05						
8	KSA05S-09	ปลด	สับ		กพส.		SF6 อ้อกระทิง
9	NPU02S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นฐ.		SF6 เซเวนแยกหนองงูเหลือม
10	ย้ายโหลด NPU02,NPU04 ไปจ่ายจาก NPU07						
11	NPU02S-02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS หน้าสถานี NPU
12	NPU04VB-01	สับ	ปลด		NPU		- -
13	NPUBVB-01	ปลด	สับ		NPU		- ขนานบัส
14	NPU02S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ชลประทานทัพยายท้าว
15	NPU02VB-01	สับ	ปลด		NPU		- -
16	NPUBVB-01	สับ	ปลด		NPU		- ขนานบัส
17	พร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
18	NPU02S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.2
19	NPU04S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.4
20	NPU02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPU		- -
21	NPU04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPU		- -
22	NPU02VG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ F2
23	NPU04VG-01	ปลด	สับ		NPU		- กราวด์ F4
24	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
27	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
28	KSA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KSA		- -
29	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -
30	NPU02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		- -
31	NPU04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		- -
32	NPU07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
33	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
34	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
35	KSA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KSA		- -
36	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- -
37	NPU02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		- -
38	NPU04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		- -
39	NPU07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		- -
40	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
41	NPU02VG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ F2
42	NPU04VG-01	สับ	ปลด		NPU		- กราวด์ F4
43	NPU02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		- -
44	NPU04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPU		- -
45	NPU02S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.2
46	NPU04S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.4
47	ย้ายโหลด NPU02,NPU04 คีนจาก NPU07						
48	NPUBVB-01	ปลด	สับ		NPU		- ขนานบัส
49	NPU02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		NPU		- -
50	NPU02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ชลประทานทัพยายท้าว
51	NPUBVB-01	สับ	ปลด		NPU		- ขนานบัส
52	NPU04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		NPU		- -
53	NPU02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS หน้าสถานีฯNPU
54	ย้ายโหลด NPU02 บางส่วนคีนจาก KSA05						
55	NPU02S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		นฐ.		SF6 เซเวนแยกหนองงูเห่า
56	KSA05S-09	สับ	ปลด		กพส.		SF6 อ้อกระหิง
57	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
58	KSA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KSA		- -
59	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	NPU02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		- -
61	NPU04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		- -
62	NPU07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		- -
สิ้นสุด Switching							