



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

## วิญญูขอตัดไฟ

14/10/67

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน 2 (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA2-KT1A	17 ต.ค. 67	08.00 น.	16.30 น.	ทดสอบหม้อแปลง SA2-KT1A หลัง supply fault เปลี่ยน SA2-VW1A 3 เฟสเนื่องจากมีน้ำมันรั่วซึม, เปลี่ยนเกจและประเก็น Hot Oil	SA2 2212	SA2 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA2-KT1A จาก SA2-2212 ถึง SA2-2217  
ในวันที่ 14 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1390/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ก.ป.บ. (ก3) ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

.....  
(.....)  
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 ก.ป.บ.(คฟ)  
เรียน ผจก.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... L..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น



ผจก. 2 (สถานี SAB)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

.....  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

.....  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หม้อแปลง SA2-KT1A สถานีไฟฟ้าสามพราน 2 (SAB)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 17 ต.ค. 67 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ ทดสอบหม้อแปลง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1390/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 29 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นางสาวพิชชา, นายนครินทร์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายวัฒนา, นายจิรวัดน์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นางสาวสุภัสชา, นายพีรภัทร, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
4	- ย้ายโหลด SA2-KT1A ไปรับจาก SA2-KT2A						
5	SAB0BVB-01	ปลด	สับ		SAB		CB 22 KV.ขนานเมนบัส
6	SAB01BVB-01	สับ	ปลด		SAB		CB 22 KV.IN01
7	SAB01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		CB 22 KV.IN01
8	- กฟผ.ดับไฟ SA2-KT1A เวลา 08.00 น						
9	SA2-2212	สับ	ปลด		ศูนย์กทม.		CB 22 KV.กฟผ.(KT1A)
10	SA2-2217	สับ	ปลด		ศูนย์กทม.		ใบมีด 22 KV
11	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
12	แจ้งกฟผ.ปฏิบัติงานด้าน SA2-KT1A ได้						
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงเช้า %%%%%%%%%%							
13	หลังจากกฟผ. ปฏิบัติงานด้าน SA2-KT1A แล้วเสร็จ						
14	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการสวิตชิง						
15	SAB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		CB 22 KV.IN01
16	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
17	- กฟผ.จ่ายไฟ SA2-KT1A						
18	SA2-2217	ปลด	สับ		ศูนย์กทม.		ใบมีด 22 KV
19	SA2-2212	ปลด	สับ		ศูนย์กทม.		CB 22 KV.กฟผ.(KT1A)
20	แจ้งศูนย์กทม.คุมแรงดัน SA2-KT1A ไว้ 22.7 KV.						
21	- ย้ายโหลด SA2-KT1A กลับคืนจาก SA2-KT2A						
22	SAB01BVB-01	ปลด	สับ		SAB		CB 22 KV.IN01
23	SAB0BVB-01	สับ	ปลด		SAB		CB 22 KV.ขนานเมนบัส
24	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
25	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิง %%%%%%%%%%							



## บันทึก

ที่	หจล-ส. 30884 /2566	เรียน	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	โทรศัพท์	: 02-590-5454
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 KV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรสาร	: 02-590-5456
วันที่	20 กันยายน 2567		

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 2

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA2-KT1A (SA2 2212, 2217)

งานที่ทำ ทดสอบหม้อแปลง SA2-KT1A หลัง supply fault เปลี่ยน SA2-VW1A 3 เฟสเนื่องจากมีน้ำมันรั่วซึม, เปลี่ยนเกจและประเก็น Hot Oil

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	ศุกร์	ที่ 17	เดือน	ตุลาคม	พ.ศ. 2567	เวลา	08.00 น.
	ถึงวัน	ศุกร์	ที่ 17	เดือน	ตุลาคม	พ.ศ. 2567	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.