



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ด.ม.ข.(กป.) ๘๓๐ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ นายจรรย์ ศรีบังแพร

Switching Deadline

14 ก.ย. 66

โทรสารขอตัดไฟ

แผนงานด่วน

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด.ม.ข.

ด้วย กฟจ.กาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี ได้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.ด.ม.ข. ถึง สฟฟ.กจ.๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 kV สฟฟ.ด.ม.ข.	๑๕-๑๗ ก.ย. ๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ก่อสร้างระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ได้สายส่ง ๑๑๕ เควี	สฟฟ.ด.ม.ข.	สฟฟ.กจ.๔	นายบุญช่วย ำ โทร ๐๘-๗๑๖๑-๘๗๗๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผ.พ. ได้รับผลกระทบ ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ช.ผ.กป.กฟส.อ.ด.ม.ข. โทร. ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๕-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)


๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายจรรย์ ศรีบังแพร)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด.ม.ข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ 115kV จาก DMA ถึง KCE
ในวันที่ 15, 16, 17 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1391/2566
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...
พนักงานศูนย์ฯ นาย ณวัฒน์ สิงห์ทิติน ประสานงานการขอตัดไฟกับ กค.บ.ร.บ้านประสิงห์


(นายณวัฒน์ สิงห์ทิติน)


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.ด.ม.ข.
อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. (สถานี...)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายณวัฒน์ สิงห์ทิติน)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ช่วงสถานีฯ ด้านมะขามเตี้ย - สถานีฯ กาญจนบุรี 4		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15,16,17 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตตม.	งานที่ทำ	ก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1391/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน		วันที่ 13 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 13 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุรสิทธิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายวรรณพงษ์, นายมนซ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงเช้า และจ่ายไฟตอนเย็น ทั้ง 3 วัน						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		- -
4	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
5	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		L=0.19MW.
6	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมข.		R ตลาดด้านมะขามเตี้ย
8	ย้ายโหลดสถานีฯ กาญจนบุรี4(ชั่วคราว) ไปจ่ายจาก DMA02						
9	DMA02S-12	ปลด	สับ		ตมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
10	KCE01BVB-01	สับ	ปลด		KCE		- INCOMING 1
11	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KCE01YS-01	สับ	ปลด		KCE		- ไบมีด 115 เควี
13	ดับไฟสายส่ง 115 เควี เวลา 08.30 น.						
14	DMA04YB-01	สับ	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	DMA04YS-01	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี
16	DMA04YS-02	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี
17	แจ้งพื้นที่เฟดบให้ผู้ควบคุมงานรับทราบตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
19	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
20	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		- -
21	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ตมข.		R ตลาดด้านมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
23	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
24	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		- -
25	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมข.		R ตลาดด้านมะขามเตี้ย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
27	จ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
28	KCE01YS-01	ปลด	สับ		KCE	-	ใบมิด 115 เควี
29	DMA04YS-01	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมิด 115 เควี
30	DMA04YS-02	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมิด 115 เควี
31	DMA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
32	ย้ายโหลดสถานีฯ กาญจนบุรี4(ชั่วคราว) กลับจาก DMA02						
33	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
34	KCE01BVB-01	ปลด	สับ		KCE	-	INCOMING 1
35	DMA02S-12	สับ	ปลด		ดมช.	SCADA SF6	แยกลำทหาร
36	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE	-	-
37	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA	-	-
38	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE	-	-
39	DMA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
40	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมช.	R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ผังเดินไฟฟ้างาน ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี

วันที่ ๑๕-๑๗ ก.ย. ๒๕๖๖



หมายเหตุ : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ใต้เส้นสายส่ง ๑๑๕ เควี ไม่สัมผัสสายส่ง