



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ.) ๒๘๘๑ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า...กบข.(ก.๓)... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPU 8BVB NPU 10BVB	27 ส.ค. 65	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยน Disconnecting Switch ต้น Riser Pole 22 kV พร้อม Truck Out of Service, <b>สับกลาง</b>	NPU 08VB-01 NPU 10VB-01	NPU 8S-01 NPU 10S-01	นายอภิวัฒน์ เครื่องแก้ว

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณฤพณ์ เปรมาศิริ ตำแหน่ง หน.ตบ.กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๙-๗๗๒-๓๐๔๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Signature*

(นายสมหมาย ชื่นด้วง...)

ตำแหน่ง.....อ.ก.บข.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ **NPU8** จาก **NPU8VB-01** ถึง **NPU8S-01**  
ในวันที่ **27 ส.ค. 65** ตั้งแต่เวลา **08:30** น. ถึง **16:30** น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1391/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ **NPU10** จาก **NPU10VB-01** ถึง **NPU10S-01**  
ในวันที่ **27 ส.ค. 65** ตั้งแต่เวลา **08:30** น. ถึง **16:30** น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย **อภิวัฒน์ ทองดี** ประสานงานการขอตัดไฟกับ **นายณฤพณ์ เปรมาศิริ**

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผคก. **กฟผ.๓**

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

*Signature*  
(นายอภิวัฒน์ เครื่องแก้ว)

ตำแหน่ง **อ.ก.บข.(ก๓)**

ผคฟ. **2** (สับกลาง) **NPU**

เพื่อทราบ และสับไฟก่อนเข้าปฏิบัติงานพร้อมกันทั้ง ๒ ฝั่ง  
ตั้งแต่เวลา **08:00** น. เป็นต้นไป จนกว่าจะ **สับกลับ**


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

สถานีฯ นครปฐม 2(NPU08S-01,NPU10S-01)

27 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
กษ.ก.3	งานที่ทำ	เปลี่ยนสวิตช์ใบมีดต้น Riser Pole		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1391/2565
	นายมนอ ทอญ้อย		วันที่	25 สิงหาคม 2565
			วันที่	25 สิงหาคม 256๖
			วันที่	25 สิงหาคม 2565
	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนอ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
2	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	
3	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	load= 4.2 MW
4	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	load= -5.0 MW
5	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	load= 1.9 MW
6	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	load= 6.2 MW
7	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	
8	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	load= 7.4 MW
9	**ย้ายโหลด NPU08 บางส่วนไปรับไฟจาก DTM09**						
10	NPU08S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.	SF6	ม.9 ห้วยชัน
11	NPU08S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.	SF6	สามแยกบ่อขยะ
12	**ย้ายโหลด NPU08 ไปรับไฟจาก NPU06**						
13	NPU06S-08	ปลด	สับ		นฐ.	DIS	ป้อมตำรวจนาสร้าง
14	NPU08VB-01	สับ	ปลด		NPU	-	-
15	**ย้ายโหลด NPU10 ไปรับไฟจาก NPU09**						
16	NPU09S-03	ปลด	สับ		นฐ.	SF6	ปศุสัตว์
17	NPU10VB-01	สับ	ปลด		NPU	-	-
18	NPU08S-01	สับ	ปลด		นฐ.	DIS	POT HEAD F.8
19	NPU10S-01	สับ	ปลด		นฐ.	DIS	POT HEAD F.10
20	NPU08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPU		-
21	NPU10VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPU		-
22	แจ้งพนักงานสถานีฯ นครปฐม 2 ตรวจสอบไฟย้อน NPU08VB-01, NPU10VB-01 ไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินการสับกราวด์						
23	NPU08VG-01	ปลด	สับ		NPU		กราวด์ F.8
24	NPU10VG-01	ปลด	สับ		NPU		กราวด์ F.10
25	แจ้งสถานะไฟดับให้ชุด กษ. รับทราบพร้อมทั้งลงข้อมูล ใน We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
27	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU	-	-
28	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
30	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-	-
31	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
32	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
33	หลังจาก กบข. ลงรายละเอียดใน We Safe เสร็จเรียบร้อย							
34	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการ Switching							
35	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-	-
36	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-	-
37	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-	-
38	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-	
39	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-	
40	NPU08VG-01	สับ	ปลด		NPU			กราวด์ F.8
41	NPU10VG-01	สับ	ปลด		NPU			กราวด์ F.10
42	NPU08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPU			-
43	NPU10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NPU			-
44	NPU08S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	POT HEAD F.8
45	NPU10S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	POT HEAD F.10
46	**ย้ายโหลด NPU10 กลับคืนจาก NPU09**							
47	NPU10VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		NPU		-	-
48	NPU09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6	ปศุสัตว์
49	**ย้ายโหลด NPU08 กลับคืน NPU06**							
50	NPU08VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		NPU		-	-
51	NPU06S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	ป้อมตำรวจนาสร้าง
52	**ย้ายโหลด NPU08 บางส่วนกลับคืนจาก DTM09**							
53	NPU08S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.		SF6	สามแยกบ่อขยะ
54	NPU08S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6	ม.9 ห้วยชัน
55	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-	-
56	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
57	NPU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
58	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
59	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-	-
60	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-	
61	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								