



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ภ.ส.ป.บ. 6690 / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพิทักษ์นันท์ พงษ์สุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายสมเกียรติ อ.สงวน

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แก้วพวงแสน

ด้วยการไฟฟ้า..... อ.แก้วพวงแสน..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน สถานีไฟฟ้า ก.แก้วพวงแสน. ตามแผนผังสั่งขยับแบบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMU04	15 ก.ย.66	09.00 น.	12.00 น.	แก้ไขจุดร้อน	TMU04S-03 ปตท.รางปลาน้ำ		ผู้ควบคุมงาน นายศักดิ์กรินทร์ จิตติชานนท์ ชน.ป.บ.
๒	KSA09	15 ก.ย.66	09.00 น.	12.00 น.	แก้ไขจุดร้อน	KSA09S-02 คลองท่าสาร		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติชานนท์..... ตำแหน่ง ช.ม.ป.บ. โทร. ๐๘๑-๙๕๐๙๘๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชั่วคราว ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชั่วคราว ๑.๒ ไม่มีโอกาสชั่วคราว
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

(นายสมเกียรติ อ.สงวน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.แก้วพวงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟท.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

๑. อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเดอร์ TMU4 จาก TMU4S-03
ในวันที่ 15 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1392/2566
๒. อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 2 พิดเดอร์ KSA09 จาก KSA09S-02
ในวันที่ 15 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1392/2566
พนักงานศูนย์ฯ นาย อรรถพงษ์ นกนาค ประสานงานการขอตัดไฟกับ *(Signature)*

(Signature)
(นายอรรถพงษ์ นกนาค)
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ศคฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ. กฟท.๓
อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนตัดไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Signature)
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	TMU04S-03(SF6 ปตท.รางปลาเฒ่า) และ KSA09S-02(คลองท่าสาร)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ก.ย. 66	เวลา	09.00 น.	ถึง เวลา	12.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1392/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	13 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	[ลายเซ็น]			วันที่	13 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	[ลายเซ็น]			วันที่	13 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 16.0 MW
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 22.0 MW
4	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		โหลด 2.0 MW
5	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		โหลด 5.7 MW
6	TMU04BR-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMU		โหลด 6.7 MW
7	- ย้ายโหลด TMU04 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA01 และ TMU04 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA08						
8	KSA01S-14	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 แยกหนองกร่าง
9	KSABVB-01	ปลด	สับ		กพส.		CB ขนานเมนบัส
10	TMU04S-10	ปลด	สับ		กพส.		หนองไม้งาม
11	TMU04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ฟาร์มหมู
12	TMU04S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ปตท.รางปลาเฒ่า
13	KSABVB-01	สับ	ปลด		กพส.		CB ขนานเมนบัส
14	ขณะ HOLINE ทำงานให้คง Manual KSA08 และ TMU04						
15	แจ้งกฟอ.กพส. ให้ HOTLINE ดำเนินการแก้ไขจุดร้อนได้						
16	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
17	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
18	KSA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
19	หลังจาก HOTLINE ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนแล้วเสร็จ						
20	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
21	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		
23	- ย้ายโหลด TMU04 บางส่วนกลับจาก KSA01 และ TMU04 บางส่วนกลับจาก KSA08						
24	TMU04S-03	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ปดท.รางปลาเนา
25	TMU04S-06	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ฟาร์มหมู
26	KSABVB-01	ปลด	สับ		กพส.		CB ขนานเมนบัส
27	TMU04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS หนองไม้งาม
28	KSABVB-01	สับ	ปลด		กพส.		CB ขนานเมนบัส
29	KSA01S-14	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 แยกหนองกร่าง
30	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
31	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
32	KSA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		
33	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
34	TMU04BR-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMU		
สิ้นสุด Switching (แก้ไขจุดร้อน TMU04S-03)							
35	เมื่อพร้อมแก้ไขจุดร้อนที่ KSA09S-02 (Dis คลองท่าสาร)						
36	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
37	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		โหลด 0.30 MW
38	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		โหลด 4.4 MW
39	- ย้ายโหลด KSA09 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA06						
40	KSA06S-18	ปลด	สับ		กพส.		DIS บ. JBF
41	KSA09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		ได้คลองท่าสาร
42	ขณะHOLINE ทำงานให้คง Manual KSA06 และKSA09						
43	แจ้งกพอ.กพส. ให้ HOTLINE ดำเนินการแก้ไขจุดร้อนได้						
44	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
45	หลังจาก HOTLINE ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนแล้วเสร็จ						
46	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
47	- ย้ายโหลด KSA09 บางส่วนกลับจาก KSA06						
48	KSA09S-02	ปลด	สับ		กพส.		DIS ได้คลองท่าสาร
49	KSA06S-18	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS บ. JBF
50	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
51	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
52	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							