



วิทย์ขอตัดไฟ

30 ส.ค. 65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดตม.(กป.) ๕๐๗ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า...กฟส.ดอนตูม... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าแรงสูง และสถานีเอนตูม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

Table with 9 columns: No, Feeder, Day/Month/Year, Start Time, End Time, Location/Work Area, From, To, Responsible Person. Row 1: DTM ๐๔, ๒ ก.ย. ๖๕, ๐๘.๓๐ น., ๑๖.๓๐ น., ขอดับไฟเพื่อดำเนินการ เปลี่ยนหัวเสาเป็น CCB บริเวณวัดทุ่งพิชัย-แยกหัวถนน ไลน์ DTM๐๔ สถานีเอนตูม, DIS ชั่วคราวหน้า ร้านเทอร์เรส, DIS ชั่วคราวหน้า บ่อทราย, นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)ม.๒ ต.ห้วยพระ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ขณ.กป. โทร ๐๘๑-๕๘๗๘๔๗๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายวิโรจน์ เอกอำไพ) ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเคอร์ DTM 4 จาก DIS ต.ห้วยพระ ถึง DIS นต.นต.๐๓๖๖๖
ในวันที่ ๒ ก.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1402/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... พีดเคอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...
พนักงานศูนย์ฯ นาย วิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม

25 ส.ค. 65

(ลงชื่อ) นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๓

อก.บข.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย, พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ผจก. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณวัดทุ่งพิชัย - แยกหัวถนน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ต.ค. 65	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดตม.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1402/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	26 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DTM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
3	DTM04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดตม.	SCADA	R ร.ร.แจรงงาม
4	ย้ายโหลด DTM 4 ไปจ่ายจาก DTM 5						
5	DTM04S-10	ปลด	สับ		ดตม.		SF6 บ้านดอนแกะแระ
6	DIS ชั่วคราว DTM4	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS ชั่วคราวหน้าบ่อทราย
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	DIS ชั่วคราว DTM4	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS ชั่วคราวหน้าบ้านเทอเรส
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
12	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
13	DTM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
14	DTM04R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดตม.	SCADA	R ร.ร.แจรงงาม
15	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
17	DTM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
18	DTM04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดตม.	SCADA	R ร.ร.แจรงงาม
19	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
20	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						

