



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 3 พ.ย. 64

เลขที่ ก.ต.กฟส.ท่าเรือ(กป.) ๐๓๐๓/๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดระบบจำหน่าย ๒๒ เควี วงจรที่ ๘ สถานีท่าม่วง เพื่อดำเนินการแก้ไขเสาเอน บริเวณ บ้านสนุ่น ม.๕ ต.ตะคร้ำเอน ตามแผนผังลั้งเขบนับ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMA08	๐๖ พ.ย. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เปลี่ยนเสา และปรับเสา บริเวณบ้านสนุ่น	TMA08S-08	-	นายกฤตภาส ปิ่นเจริญ ๐๙๐-๙๙๑๙๙๙๙๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านสนุ่น บ้านจวนักคร้อ บ้านสวน บ้านหนองมะพลับ บ้านหัวจรด บ้านหนองตากง ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสนีย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ โทร.๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ TMA08 จาก TMA08S-08 ถึง ปลายเสา.
ในวันที่ 6 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1402/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อัครวิวัฒน์ เขียวพูน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเสนีย์ ศรีมงคล

(นายอัครวิวัฒน์ เขียวพูน)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ท่าเรือ

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น


ผจพ. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(ลายเซ็น)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านสนุ่น (TMA08)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 พ.ย. 64	เวลา	8.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1402/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	29 ตุลาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 ตุลาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 ตุลาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์, นายสุธี (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	TMA08R-01	Normal	Nonreclosing				R หนองรี
3	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
4	TMA08S-08	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ทร.		DIS บ้านหนองรี
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	TMA08R-01	Nonreclosing	Normal				R หนองรี
9	แจ้งผู้ควบคุมงานแจ้งชุดงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
10	เมื่อชุดงานปฏิบัติงานเสร็จแล้ว						
11	TMA08R-01	Normal	Nonreclosing				R หนองรี
12	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	TMA08S-08	ปลด	สับ		ทร.		DIS บ้านหนองรี
16	TMA08R-01	Nonreclosing	Normal				R หนองรี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ปรับปรุง ไฟแรงสูง
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน บ้านดิน ม.5 ต.ตาชะโอน
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน 6 พ.ย. 2564
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กฟผ. ท่าเรือ
 ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ นายวโรจน์ เอกฉิมไพ
 ตำแหน่ง รชค.(ท) / รชค.(ท) / ผจก.กฟผ. ท่าเรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0971097869
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก นายกฤตภาค ปนเจริญ
 ตำแหน่ง พช.3 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0909119973
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว กฟผ. ห้วยเม็ก

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)
 ชื่อ นาย หนุ่ย ศรีมงคล ตำแหน่ง น.ม. กฟผ. เบอร์โทรศัพท์ 0817364743

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ทีม ไฟฟ้า กฟผ. ท่าเรือ

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวาดชั่วคราวจุดที่ ๑ ๕1 ผู้รับผิดชอบ พรช. ๑
 จุดที่ ๒ ๕2 ผู้รับผิดชอบ นายเกษียรศักดิ์ จุดที่ ๓ ผู้รับผิดชอบ
 ผู้รับผิดชอบ จุดที่ ๔ ๕๐ / ผู้รับผิดชอบ

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่ ก.3 กฟผ. ท่าเรือ(ทว) 1713/2564 โดยมีผลการอนุมัติดังนี้
 ไม่อนุมัติ เหตุผล

อนุมัติ ตามบันทึกที่

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่ ก.3 กฟผ. ท่าเรือ(ทว) 1713/2564
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ นายพรพงษ์ นาคทวี

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่แจ้ง เหตุผล

แจ้ง จำนวน ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล ชี้แจงหน้างานในวันปฏิบัติงาน
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่ สถานที่ประชุม

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล ชี้แจงหน้างานในวันปฏิบัติงาน
 จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่ วิทยากรผู้เข้าร่วมชี้แจง

แผนผังการดับไฟปฏิบัติงาน กฟส.ท่าเรือ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2564

