



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

24 ก.ย. 67

เลขที่ ก.๓ บลน.(ปบ.) ๙๖๖๖/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หึงสุวรรณ

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บางเลน

ด้วย กฟส.บางเลน จะขอย้ายโหลดเปิดวงจร DTM๒S-๐๖ คลองประปาลำลูกบัว เพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยน SF๖ โดย
ขอทลันกระแสเข้า

ที่	ฟิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DTM2	25 ก.ย.67	08.30 น.	12.30 น.	เปลี่ยน SF6	DTM2S-06	DTM2S-06	นายประดิษฐ์ ไทย งามศิลป์ ทพ. ปบ.กฟส.บางเลน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ทพ.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หึงสุวรรณ)
ผจก.กฟส.บางเลน

หมายเหตุ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟิดเดอร์ DTM2 จาก DTM2S-06 ถึง DTM2S-06

ในวันที่ 25 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 12.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1405/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จงสารพิง นาย ศิริ ประสานงานขอดับไฟกับ นาย ประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์

(จงสารพิง นายศิริ)
2 ก.ย. 67 ทพ.ปบ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.บล.

อก.บข.(ก.๓),อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 2แผ่น

แผนผังแนบ..... -แผ่น

ผจฟ. (สถานี..... -)


เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 DTM02S-06 คลองประปาลำลูกบัว					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ก.ย. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง เวลา	12.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	เปลี่ยน SF6	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1405/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ			วันที่	24 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	
3	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	
4	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	Load = 5.5 MW
5	DTM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	Load = 1.14 MW
6	ย้ายโหลด DTM02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DTM06						
7	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM	-	ขนานบัส
8	DTM02S-08	ปลด	สับ		บล.	DIS	บ้อมตำรวจแยกลำลูกบัว
9	DTM02S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.	SF6	คลองประปาลำลูกบัว
10	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM	-	ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานเปลี่ยน SF6						
12	แจ้งกฟส.บางเลน ให้ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
13	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM	-	
14	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM	-	
15	ขณะ Hotline เปลี่ยน SF6 ให้ทำการ OFF AUTO RECLOSE DTM02,06VB-01 ไว้ตลอดเวลา						
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
16	เมื่อ กฟส.บางเลน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
17	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	
18	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	
19	ตรวจสอบ SF6 คลองประปาลำลูกบัว รหัส DTM02S-06 อยู่สถานะ Open+Lock						
20	ย้ายโหลด DTM02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DTM06						
21	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM	-	ขนานบัส
22	DTM02S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.	SF6	คลองประปาลำลูกบัว
23	DTM02S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	DIS	บ้อมตำรวจแยกลำลูกบัว
24	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM	-	ขนานบัส
25	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-	
27	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	
28	DTM06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								