

วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ.) 03408
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณษ์
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ตัดไฟพาดสาย ๑๕KV ช่วง หน้าวัดวังน้ำขาว - Disชั่วคราว ร้าน ส.โกชนา

โกชนา ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๒๙ ก.ย. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	-ตัดไฟพาดสาย ๑๕KV ช่วง หน้าวัดวังน้ำขาว - Disชั่วคราว ร้าน ส.โกชนา	SAB๕S-๑๖	-NCA๐๙S-๐๔ -Disชด. ร้านส.โกชนา	นายอนุยุทธ ชูโชติ ๐๘๘-๘๗๒๙๖๔๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่วัดวังน้ำขาว - ร้าน ส.โกชนา
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิธินัย ผูกนิม ตำแหน่ง ชพ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ตัดไฟ
 - ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๑๔๔๒ Long : ๑๐๐.๑๖๒๑๓
 - ๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๑๓๗๖ Long : ๑๐๐.๑๕๗๔๔

ลงชื่อ (นายพิชา ตันยิตเส็ง)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ SAB5 SAB๕S-16 Dis หน้าวัดโกชนา
ในวันที่ 29 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1406/2567
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย บรรณพงษ์ หกกต. ประสานงานการขอตัดไฟกับ หมอวิฑิต์ น.ผูกนิม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. ๓
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

(นายบรรณพงษ์ หกกต.)
๒๙ ก.ย. ๖๗ ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ _____ แผ่น
แผนผังแนบ _____ แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี _____)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SAB05S-16 ถึง Dis ชั่วคราวร้านส.โกชนา					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	พาดสาย 115 kV	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1406/2567		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	25 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
4	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
5	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
6	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.	R	อบต.คลองจินดา
7	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนไปรับไฟจาก KTE07						
8	KTE07S-07	ปลด	สับ		สพร.	SF6	คลองลาดชะโด
9	SAB05R-01	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	R อบต.คลองจินดา
10	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
11	Dis ชด ในไลน์ SAB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ชั่วคราวร้านส.โกชนา
12	SAB05S-16	สับ	ปลด, ล็อกคาน		สพร.	SCADA	SF6 หน้าวัดวังน้ำขาว(ชุ่มวัด)
13	ตรวจสอบ NCA09S-04 SF6สามแยกตัวตึงน้ำขาวให้อยู่สถานะ OPENและล็อกคาน						
14	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กฟส.สพร. รับทราบ						
15	แจ้งให้ชุด กฟส.สพร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
16	แจ้งให้ชุด กฟส.สพร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการลงข้อมูลใน WE SAFE ให้เรียบร้อยแล้ว แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
18	SAB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
19	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
20	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
21	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
22	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
23	แจ้งให้ชุด กฟส.สพร. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
24	แจ้งให้ชุด กฟส.สพร. ทำการปลด Short Ground จุด G2						
25	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
26	SAB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
27	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
28	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
29	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	Dis ชค ในไลน์ SAB05	ปลด	สับ		สพร.		DIS ชั่วคราวร้านส.โกชนา
32	SAB05S-16	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 หน้าวัดวังน้ำขาว(ชุมวัด)
33	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนกลับจาก KTE07						
34	SAB05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพร.	SCADA	R อบต.คลองจินดา
35	KTE07S-07	สับ	ปลด		สพร.		SF6 คลองลาดชะโด
36	SAB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
37	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
38	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
39	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
40	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.		R อบต.คลองจินดา
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

