



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 31 ส.ค. 65

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดหารูปปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.3.(กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	115 เควี to PEA ไลน์ 1	4 ก.ย. 65	07.30 น.	16.30 น.	แก้ไขสาย Control Cable แดก & Correct Hotline Clamp	SN3 700212	SN3 700222

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายสกลพร ตันดิเกษตรกิจ.....ตำแหน่ง.....วศก.7 ผคฟ.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ.....1.....วงจร/หม้อแปลง SN3-700212 จาก SN3-700222 ถึง SMC848-07

ในวันที่ 4 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....1407/2565.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....สกลพร ตันดิเกษตรกิจ.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นายสกลพร ตันดิเกษตรกิจ.....

25 ส.ค. 65

.....
.....

วศก. 7 ปฏิบัติงานแทน ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน อ.ก.บช.(ก3), อ.ก.วว.(ก3) ผจก.

.....

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง.....2.....แผ่น

แผนผังแนบ.....-.....แผ่น

ผจก. 7 (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.01-(rev.03/2560)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 3 (SN3 700212, SN3 700222)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ก.ย. 65	เวลา	07.30 น.	ถึง	4 ก.ย. 65	เวลา 16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไขสาย Control Cable แดก & Correct Hotline Clamp			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1407/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	26 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	26 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	26 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงกคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ให้ทำการ Off Function Throw Over สถานีฯ สมุทรสาคร 9						
3	ย้ายโหลด ระบบ 115 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 9 ไปรับไฟจากด้านเมนบัส 1 (SN3-701012,022)						
4	SMI01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SMI04YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SMI01YB-01	สับ	ปลด		SMI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SMI04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ย้ายโหลด ระบบ 115 เควี SMC06YB-01 ไปรับไฟจากด้านเมนบัส 1 (SN3-701012,022) โดยการจัดบัส 115 เควี						
9	SMC06YB-01	ปลด	สับ		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SMC06YS-01	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
11	SMC06YS-02	สับ	ปลด		SMC		- ไบมีด 115 เควี
12	SMC06YB-01	สับ	ปลด		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	ตรวจสอบสถานะไบมีด 115 เควี รหัส SMC08YS-01 อยู่สถานะปลด						
14	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SN3 700212, SN3 700222, SN3 700812, SN3 700822 จ่ายไฟด้านเมนบัส 2						
15	SMC08YB-01	สับ	ปลด		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SMC08YS-02	สับ	ปลด		SMC		- ไบมีด 115 เควี
17	SMC08YS-03	สับ	ปลด		SMC		- ไบมีด 115 เควี
18	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลด และกระแสด้าน SN3 700212, SN3 700222 เป็น 0 จึงให้ดำเนินการต่อได้						
19	พนักงาน กฟผ. ผู้รับเรื่อง เวลา.....						
20	SN3-700212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SN3-700222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SN3-700217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟผ. ทราบ และให้ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
24	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด พร้อมยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
25	พนักงาน กฟผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SN3-700217	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
27	SN3-700212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	SN3-700222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	พนักงาน กพผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
30	SMC08YS-02	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
31	SMC08YS-03	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
32	SMC08YB-01	ปลด	สับ		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	ย้ายโหลด ระบบ 115 เควี SMC06YB-01 กลับจากด้านเมนบัส 1 (SN3-701012,022) โดยการจับบัส 115 เควี						
34	SMC06YB-01	ปลด	สับ		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	SMC06YS-02	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
36	SMC06YS-01	สับ	ปลด		SMC		- ไบมีด 115 เควี
37	SMC06YB-01	สับ	ปลด		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	ย้ายโหลด ระบบ 115 เควี สถานีฯ สมุทรสาคร 9 กลับจากด้านเมนบัส 1 (SN3-701012,022)						
39	SMI04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	SMI01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	SMI04YB-01	สับ	ปลด		SMI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	SMI01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	ให้ทำการ On Function Throw Over สถานีฯ สมุทรสาคร 9						
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



บันทึก

ที่	หจล-ส. 25855 /2565	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	24 สิงหาคม 2565	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 3
อุปกรณ์	115 kV Line to PEA. No.1 [SN3 700212, 700222 พร้อม DS.]
งานที่ทำ	แก้ไขสาย Control Cable แยก & Correct Hot Clamp
หมายเหตุ	

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อาทิตย์ ที่ 04 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	อาทิตย์ ที่ 04 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.