



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 7 ก.ย. 65

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สึงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.3 (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	หม้อแปลง KT1A	11 ก.ย. 64	07.30 น.	16.30 น.	แก้ไขสาย Control Cable แดก	SN3 2212	SN3 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสุภาพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วิศวกร.7 ผคฟ.

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN3-KT1A จาก SN3-2212 ถึง SN3-2217
ในวันที่ 11 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1408/2565
พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกษพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสุภาพร ตันติเกษตรกิจ

(นายสุภาพร ตันติเกษตรกิจ)
วิศวกร. 4 ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน อ.ก.บช.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กฟผ.3.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. 1 (สถานีฯ SMC)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสมุทรสาคร 3 (SN3-KT1A)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ก.ย. 65	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไขสาย Control Cable แดก		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1408/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	31 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	31 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	31 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ ก่อนการย้ายโหลด						
2	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
3	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
4	SMCBR-05	Normal	Non-Reclosing		SMC		- Load 2.86 MW
5	SMCBR-09	Normal	Non-Reclosing		SMC		- Load 3.11 MW
6	SMCBR-10	Normal	Non-Reclosing		SMC		- Load 2.92 MW
7	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		- -
8	SMI06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		- Load 2.52 MW
9	ย้ายโหลด SMC05 ฝาก SMI06						
10	SMC05S-05	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สค.		SF6 ช.กลิ่นสุวรรณ
11	SMCBR-05	ล๊ับ	ปลด		SMC		- -
12	ย้ายโหลด SMC09 ฝาก SMC10						
13	SMC09S-06	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สค.		SF6 กลางซอยโกลเด้น
14	SMCBR-09	ล๊ับ	ปลด		SMC		- -
15	แจ้ง กฟจ.สค. ทำการปลดใบมีดด้าน Load ของ SMCBR-05 ออกทั้ง 3 เฟส						
16	แจ้ง กฟจ.สค. ทำการปลดใบมีดด้าน Load ของ SMCBR-09 ออกทั้ง 3 เฟส						
17	SN3-2212	ล๊ับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
18	SN3-2217	ล๊ับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
19	แจ้ง กฟผ. รับทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้						
20	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
21	SMCBR-10	Non-Reclosing	Normal		SMC		- -
22	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		- -
23	SMI06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
25	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
26	SMCBR-10	Normal	Non-Reclosing		SMC		- -
27	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		- -
28	SMI06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		- -
29	SN3-2217	ปลด	ล๊ับ		EGAT		- ไบมีด
30	SN3-2212	ปลด	ล๊ับ		EGAT		- เบรกเกอร์
31	แจ้ง กฟจ.สค. ทำการล๊ับไบมีดด้าน Load ของ SMCBR-05 เข้าทั้ง 3 เฟส						
32	แจ้ง กฟจ.สค. ทำการล๊ับไบมีดด้าน Load ของ SMCBR-09 เข้าทั้ง 3 เฟส						
33	ย้ายโหลด SMC09 กลับจาก SMC10						
34	SMCBR-09	ปลด	ล๊ับ คง Non-Reclosing		SMC		- -
35	SMC09S-06	ล๊ับ	ปลด		สค.		SF6 กลางชอยโกลเด็น
36	ย้ายโหลด SMC05 กลับจาก SMI06						
37	SMCBR-05	ปลด	ล๊ับ คง Non-Reclosing		SMC		- -
38	SMC05S-05	ล๊ับ	ปลด		สค.		SF6 ช.กลิ่นสุวรรณ
39	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
40	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
41	SMCBR-05	Non-Reclosing	Normal		SMC		- -
42	SMCBR-09	Non-Reclosing	Normal		SMC		- -
43	SMCBR-10	Non-Reclosing	Normal		SMC		- -
44	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		- -
45	SMI06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 25859 /2565

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 3

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN3-KT1A
(SN3 2212, 2217)

งานที่ทำ แก้ไขสาย Control Cable แดก

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.