



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3กสฟ.(ปก.)79/2567  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

22 ม.ค. 68

วันที่ 13 มกราคม 2568

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอนติดตั้งระบบ SCPS สฟฟ.บางเลน สถานีไฟฟ้า บางเลน 1 ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	3YB-01	19 ม.ค. 2568	08.30 น.	14.00 น.	รื้อถอนติดตั้งระบบ SCPS ที่ตู้ 2YB-01	Open CB, และ YS01,02		นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข
2.	4YB-01 *** งานข้างเคียง เลขที่ 27 ดับ BEA03YB-01 ***	25 ม.ค. 2568	09.00 น.	14.00 น.	รื้อถอนติดตั้งระบบ SCPS ที่ตู้ 3YB-01	Open CB, และ YS01,02		นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข
2.	5YB-01	3 ก.พ. 2568	08.30 น.	14.00 น.	รื้อถอนติดตั้งระบบ SCPS ที่ตู้ 4YB-01	Open CB, และ YS01,02		นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข ตำแหน่ง วิศวกร 5 โทร. 082-1289484

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

  
(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์...)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.3)

13 มค 68

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 115KV จาก BEA4YB-01 ถึง BEA4YS-01, 02.

ในวันที่ 25 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 140/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นพิต ราชภูริณิคม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข

  
(นาย นพิต ราชภูริณิคม  
อ.ก.ปบ. กฟภ. 3)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. 3

อก.สฟ.(ก.3), อก.ว.ว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี BEA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางเลน 1 (BEA04YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ม.ค. 68	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	รื้อถอนผู้ควบคุม ระบบ 115 เควี และ ติดตั้งระบบ SCPS ระบบ 115 เควี BEA03YB-01
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม		วันที่ 18 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. น.ส.สุภัชชา,น.ส.พิชญา,นายณัฐกาญจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี SNO-LBL-1SKY-SPN-1SLU-2SCL-BEA-SNO จ่ายไฟแบบ Close Loop ปกติ						
3	BEA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	เมื่อพร้อมดับไฟ BEA04YB-01						
5	BEA04YB-01	สับ	ปลด		BEA		CB 115KV
6	BEA04YS-01	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 kV
7	BEA04YS-02	สับ	ปลด		BEA		ใบมีด 115 kV
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching เข้า</b>							
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
13	BEA04YS-01	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 kV
14	BEA04YS-02	ปลด	สับ		BEA		ใบมีด 115 kV
15	จ่ายไฟ Close Loop สายส่ง 115 เควี SNO-LBL-1SKY-SPN-1SLU-2SCL-BEA-SNO กลับปกติ						
16	BEA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB 115KV
17	BEA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		เบรกเกอร์ 115 เควี
<b>สิ้นสุด Switching</b>							