



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
The Public Power Corporation

เลขที่ ก.ต.ภพส.(ปบ) ๒๕๐๓
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

Switching Deadline

วันที่ 3 พ.ย. 64

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า.....อ.กำแพงแสน.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พีดเคอร์ ๓ สถานีไฟฟ้า ก.กำแพงแสน.
ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA03	7 พ.ย. 64	08.00 น.	17.00 น.	รื้อถอนเสา 12 ม. จำนวน 30 ต้น	KSA3S-22 แยกตอนตาอู่	SF6 ชั่วคราว หน้าบ้านมงคล	นายธนเดช ดิษยคุณกุล พขง ๗ ผจก.
๒								
๓								
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) คือ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศศิธรินทร์ จิตติชนวนท์ ตำแหน่ง พขง.๖ โทร. ๐๙๑๙๕๐๙๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเทพ หอยสังข์ทอง)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

✓ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พีดเคอร์ KSA3 จาก KSA3S-22 ถึง SF6 ชั่ว. จันทมาดล
ในวันที่ 7 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1412/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พีดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณะวิทย์ วิทณรงค์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศศิธรินทร์ จิตติชนวนท์

(นายศศิธรินทร์ จิตติชนวนท์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กฟอ.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ชั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๑ แผน
แผนผังแบบ 1 แผน

ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ .. น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ ต. สระสั้ม (KSA03)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 พ.ย. 64	เวลา	8.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	รื้อถอนเสา 12 ม.	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1412/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่	29 ตุลาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 ตุลาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 ตุลาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร,นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายพนิต,นายศุภสวัสดิ์,นายสุลธิ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KS-KT1A	"Ol TC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		Load = 3.2 MW
5	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		Load = 2.1 MW
6	ย้ายโหลดดวงจร KSA03 บางส่วนไปรับไฟจาก KSA09						
7	KSABVB-01	ปลด	ล๊ับ		KSA		CB ขนานบัส
8	KSA03S-23	ปลด	ล๊ับ		กพส.		DIS ขารีนารีสอร์ท
9	SF6 ชค.KSA03	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		กพส.		SF6 ชั่วคราว บ้านมงคล
10	KSABVB-01	ล๊ับ	ปลด		KSA		CB ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
12	KSA03S-22	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แยกตอนเตาอิฐ
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
16	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
17	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
18	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
19	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
20	แจ้งผู้ควบคุมงานแจ้งชุดงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
21	เมื่อชุดงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
22	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
23	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
24	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
25	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
26	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	KSA03S-22	ปลด	สับ		กพส.		DIS แยกตอนเตาอิฐ
30	ย้ายโหลดวงจร KSA03 บางส่วนกลับจาก KSA09						
31	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		CB ขนานบัส
32	SF6 ชค.KSA03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6 ชั่วคราว บ้านมงคล
33	KSA03S-23	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ชารีนารีส์อร์ท
34	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		CB ขนานบัส
35	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
36	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
37	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
38	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

6 พฤศจิกายน 2564

--- จุดที่ปฏิบัติงาน

— พื้นที่ลับไฟ

⚡ จุด Shot Ground

