



Switching Deadline
วันที่ 2 ก.ย.65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดิมข.๖๕๗/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายปรีชา สมัยนิยม ตำแหน่ง ทส.นต.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อดมข.....

ด้วยการไฟฟ้า.....ด้านมะขามเตี้ย.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานี.....กาญจนบุรี ๔.....ตามแผนผังสังเขป
 แนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๔YB-๐๑	๕ ก.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา ๑๒.๒๐ เมตร ใต้ไลน์ ๑๑๕ เครวี	สถานีไฟฟ้า ด้านมะขาม เตี้ย ๑	สถานีไฟฟ้า กาญจนบุรี ๔ (ชั่วคราว) (ชั่วคราว)	นายอรรณ บุญญาลัย โทร.๐๘๑- ๓๗๘๐๗๖๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายชูเกียรติ มาลาควา.....ตำแหน่ง.....พชง.๓.....โทร.๐๘๘-๔๘๗๕๒๙๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายปรีชา สมัยนิยม.....)

ตำแหน่ง.....ทส.นต.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อดมข.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... 1 พิดเดอร์ 115kv จาก DMA4YB-01 ถึง KCE1YB-01
 ในวันที่ 5 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1416/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....
 27 ก.ย. 65

๐๖๑.๑ กฟส.อดมข.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..... 2แผ่น
 แผนผังแนบ..... 1แผ่น
 ผจพ..... 2(สถานี..... KCE.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 08.00.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	115 kv สถานีฯด่านมะขามเตี้ย - สถานีฯ กาญจนบุรี 4 (ชั่วคราว)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5-ก.ย.-65	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตมข.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1416/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 27 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ ด่านมะขามเตี้ย - สถานีฯ กาญจนบุรี 4 (ชั่วคราว)						
2	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		-
3	KCE01VB-01	Auto	Manual		KCE		-
4	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
5	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
6	DMA04YB-01	Auto	Manual		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	ย้ายโหลดสถานีฯ กาญจนบุรี 4 (ชั่วคราว) รับไฟจาก DMA02						
8	DMA02S-12	ปลด	สับ		ตมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
9	KCE01BVB-01	สับ	ปลด		KCE		- Incoming 1
10	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	KCE01YS-01	สับ	ปลด		KCE		- ใบมีด 115 เควี
12	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
13	DMA04YB-01	สับ	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	DMA04YS-01	สับ	ปลด		DMA		- ใบมีด 115 เควี
15	DMA04YS-02	สับ	ปลด		DMA		- ใบมีด 115 เควี
16	KCE01VB-01	Manual	Auto		KCE		-
17	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
18	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ตมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
19	แจ้งให้ กฟส.ด่านมะขามเตี้ย ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
20	แจ้งให้ กฟส.ด่านมะขามเตี้ย ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching							
21	เมื่อ กฟส.ด่านมะขามเตี้ย ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
22	KCE01VB-01	Auto	Manual		KCE		-
23	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
24	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมข.		R ตลาดด่านมะขามเตี้ย
25	DMA04YS-01	ปลด	สับ		DMA		- ใบมีด 115 เควี
26	DMA04YS-02	ปลด	สับ		DMA		- ใบมีด 115 เควี
27	DMA04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	ย้ายโหลดสถานีฯ กาญจนบุรี 4 (ชั่วคราว) กลับจาก DMA02						
29	KCE01YS-01	ปลด	สับ		KCE		- ใบมีด 115 เควี
30	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	ตั้ง Manual หม้อแปลง KCE-TP1 ปรับแรงดัน 22.5 เควี						
32	KCE01BVB-01	ปลด	สับ		KCE		- Incoming 1
33	DMA02S-12	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
34	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		-
35	KCE01VB-01	Manual	Auto		KCE		-
36	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
37	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		R ตลาตด้านมะขามเตี้ย
38	DMA04YB-01	Manual	Auto		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							

แผนงานดับไฟระบบสายส่ง 115 เควี จาก สฟฟ.ด่านมะขามเตี้ย ถึง
สฟฟ.กาญจนบุรี 4 (ชั่วคราว) เพื่อปกเสา 12.20 เมตร ใต้ดิน
วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565

