



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.อ.ทลง ๑๒๕๖/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายบรรจบ ถินกาญจน์

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง หม.ก.ป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอท่าม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ท่าม่วง ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	ไฟฟ้าดับจาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๔	๒๖ ก.ย. ๖๖	๐๙.๐๐	๑๔.๓๐	ตัดต้นไม้คร่อมไลน์ระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงตรง ข้ามวัดกาญจนนาหรือวัด เมตตาธรรม	DIS ชั่วคราว ฟาร์ม ไก่ที่อบ	SF๖ ลานมันโพธิ์ ทอง (ไร่ชั้นโพธิ์ทอง)	นายกมลภพ ศิริ ๐๖๒- ๕๕๕๒๒๖๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงตรงข้ามวัดกาญจนนาหรือวัดเมตตาธรรม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายกมลภพ ศิริ ตำแหน่ง พชง.๓.กฟย.ตสร. โทร. ๐๖๒-๕๕๕๒๒๖๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบรรจบ ถินกาญจน์)

หม.ก.ป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.ทมง.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓


เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMV04 จาก DIS ชด. ฟาร์มไก่ชัย ถึง TMV45-02
ในวันที่ 26 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1418/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย กมล อภศิริ
21 ก.ย. 66


(นาย/ศิริวัฒน์ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖)
วศก. 5 บกทท ๒๕๖.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓๑๓๑

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตรงข้ามวัดกาญจนนา (TMV04)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ก.ย. 66	เวลา	09.00 น.	ถึง	14.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพย.ตสร.	งานที่ทำ	ตัดต้นไม้โครมไลนระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1418/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวุฒิ แก้วสมนึก			วันที่	21 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายณเดชน์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, นางสาวพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายจิรวุฒิ, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		- Load 1.78 MW
3	TMV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		- Load 4.34 MW
4	ย้ายโหลด TMV04 บางส่วนไปจ่ายจาก TMV03						
5	TMV03S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ตสร.		SF6 บ้านหนองข้าวนก
6	TMV04S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตสร.		SF6 ไร่มันโพธิ์ทอง
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	DIS ชด. TMV04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตสร.		DIS ฟาร์มไก่ที่อุป
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
10	แจ้งพนักงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งพนักงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
12	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
14	TMV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		-
15	TMV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
17	TMV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		-
18	TMV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		-
19	แจ้งพนักงานปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
20	แจ้งพนักงานปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
21	DIS ชด. TMV04	ปลด	สับ		ตสร.		DIS ฟาร์มไก่ที่อุป
22	ย้ายโหลด TMV04 บางส่วนกลับจาก TMV03						
23	TMV04S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ตสร.		SF6 ไร่มันโพธิ์ทอง
24	TMV03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตสร.		SF6 บ้านหนองข้าวนก
25	TMV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		-
26	TMV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนตีไปไฟฟ้า วนอังคาร ที ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น ถึง เวลา ๑๔.๓๐ น
DIS ชั่วคราวฟาร์มไก่ทอด ถึง SF๖ สถาน้ำมันโพธิ์ทอง

