



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3กสฟ.(ปค.)79/2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

29 ม.ค. 68

วันที่ 13 มกราคม 2568

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอนติดตั้งระบบ SCPS สฟฟ.บางเลน สถานีไฟฟ้า บางเลน 1 ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	3YB-01	19 ม.ค. 2568	08.30 น.	14.00 น.	รื้อถอนติดตั้งระบบ SCPS ที่ตู้ 2YB-01	Open CB, และ YS01,02		นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข
2.	4YB-01	25 ม.ค. 2568	08.30 น.	14.00 น.	รื้อถอนติดตั้งระบบ SCPS ที่ตู้ 3YB-01	Open CB, และ YS01,02		นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข
3.	5YB-01 *** งานข้างเคียง เลขที่ 27 ดับ BEA04YB-01 ***	3 ก.พ. 2568	08.30 น.	14.00 น.	รื้อถอนติดตั้งระบบ SCPS ที่ตู้ 4YB-01	Open CB, และ YS01,02		นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข ตำแหน่ง วิศวกร.5 โทร 082-1289484

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์...)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.3)

13 มค 68

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ 115KV จาก 545-01 ถึง 545-02

ในวันที่ 3 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 141/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชนทอง ฝานัน ประสานงานการขอตัดไฟกลับ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข.

(นายชนทอง ฝานัน...)
อ.ก.ป.บ. แทน น.พ.ด.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. บาง.

อก.สฟ.(ก.3), อก.ว.ว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 4 (สถานี BEA...)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ BEA					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ก.พ. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	14.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก.3)	งานที่ทำ	รีดออนติดตั้งระบบ SCPS ที่ BEA05YB-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน 141/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	25 มกราคม 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 มกราคม 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 มกราคม 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร 3. นายพีรภัทร, นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง มีงานข้างเคียง เลขที่ 27						
2	OFF ATS สถานีฯ DTM						
3	ย้ายโหลดสถานีฯ BEA ไปรับจาก สถานีฯ DTM						
4	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT	-	
5	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	
6	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์อยุธยา		
7	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DTM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	BEA05YB-01	สับ	ปลด		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	BEA05YS-01	สับ	ปลด		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
10	BEA05YS-02	สับ	ปลด		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
11	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
13	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT	-	
14	DTM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM	-	
15	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์อยุธยา		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
16	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
18	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT	-	
19	DTM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	
20	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์อยุธยา		
21	ย้ายโหลดสถานีฯ BEA กลับจาก สถานีฯ DTM						
22	BEA05YS-01	ปลด	สับ		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
23	BEA05YS-02	ปลด	สับ		BEA	-	ใบมีด 115 เควี
24	BEA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-	
27	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	
28	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์อยุธยา			
29	ON ATS สถานี DTM							
30	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							