



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล .....

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการบริหาร กฟผ. ....

## วิญญูขอตัดไฟ

วันที่ .....

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3) .....

ตำแหน่ง .....

Switching Deadline

23 ก.ย. 66

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... กิ่งแขวงแสน (กฟผ.) ตามบันทึก  
จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	หม้อแปลง KT1A	24 ก.ย. 66	08.00 น.	16.00 น.	แก้ไขอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ของ Metering ที่ชำรุด	KS 2212	KSA01BVB-01 (ตั้งทรีด)

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT1A จาก KS-2212 ถึง KSA 1BVB-01.  
ในวันที่ 24 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1425/2566 .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุพงษ์ ฟ้าเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทศวิวัฒน์ สัมมานะไพฑูริค .....

(นายพิชิตกร นอนสีเญ)  
จตท.4 11ก6 น.ค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟผ. กฟผ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี KSA .....

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)





## บันทึก

ที่	หปล-ส. 32348 /2566	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 22 kv ที่มีผลกระทบต่อ PEAF	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	22 กันยายน 2566	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงกำแพงแสน

อุปกรณ์ - KS\_KT1A (115/22 kv)


งานที่ทำ ทดล4-ส. แก้ไขอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ของ Metering หม้อแปลง KT1A เนื่องจากชำรุด

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.  
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดัง  
ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายวิสันต์ ตั้งมานะกิจกุล)  
หัวหน้าแผนกปฏิบัติการระบบ3

แผนกปฏิบัติการระบบ3

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2413-16

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.  
ผู้อนุมัติงาน .....วันที่.....เวลา.....น.