



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 03266
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า...สามพราน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ...ย้ายเสาแรงสูงกีดขวางการจราจร...ตามแผนผังสิ่งเขย
แบบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OY1๐๕	๔ ก.ย.๖๕	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ย้ายเสาแรงสูงกีดขวางการจราจรให้ เทศบาลอ้อมใหญ่	ONC๑S-๑๕	จุดปลดPGปาก ซอยนางนวล	นายอานนท์ ชมมะลี ๐๖๑-๗๒๐๘๘๘๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ผู้ใช้ไฟช่วงพักชอยนางนวลบางส่วน.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายสวัสดิชัย วงศ์บุญมาก...ตำแหน่ง...ท.พ.ปบ...โทร...๐๘๘-๙๘๑๔๗๗๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ OY105 จาก ONC 1S-15 ถึง จุดปลด PG ปากซอยนางนวล
ในวันที่ 4 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1425/65

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิรัชท์ ไพรัชพันธุ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสวัสดิชัย วงศ์บุญมาก

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

๐๘๑. 6 กกท พ. ๐๖.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. สพร.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ซอยนางนวล (OYI05)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ก.ย. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	4 ก.ย. 65 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	รื้อสายแรงสูงและย้ายเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1425/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	30 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	L = 1.66 MW
3	ตรวจสอบ SF6 ปากทางเข้าหม้อบ้านสามพราน 2 รหัส ONC01S-15 สถานะ ปลด+ล๊อคคาน						
4	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
5	แจ้ง Hotline 22kV ปลดจุดจัมบริเวณปากซอยนางนวลออกทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
6	หลังจาก Hotline 22kV ปลดจุดจัมบริเวณปากซอยนางนวลออกทั้ง 3 เฟสเรียบร้อย						
7	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
8	แจ้ง กฟอ.สพร. Test ไฟ ทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE (ไม่มีช็อตกราวด์)						
9	หลังจาก กฟอ.สพร. Test ไฟ ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
10	แจ้ง กฟอ.สพร. ปฏิบัติงานได้						
11	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI	-	-
12	***สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า***						
13	เมื่อ กฟอ.สพร. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ และยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
14	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	-
15	แจ้ง Hotline เชื่อมจุดจัมบริเวณปากซอยนางนวลเข้าทั้ง 3 เฟส						
16	หลังจาก Hotline เชื่อมจุดจัมบริเวณปากซอยนางนวลเข้าทั้ง 3 เฟสเรียบร้อย						
17	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI	-	-
18	***สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด***						

