



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปบ) ๑๓๑๙ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

2 ต.ค. 2567

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอติดตั้ง VT เพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีเสาสินสาคร ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF8	๓ ต.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้ง VT แทนชำรุดต้น SF๖ SMF๘S-๐๖	SMF๘S๘๐๖ ตรงข้ามมี ปลาท.	OPEN	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชศาสตร์ เบอร์โทร ๐๘๗-๕๙๖๙๒๕๙ HOT LINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)ถนนเสียนคลอง๓.วัดบ้านโคก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย.สร.ศาสตร์.สงวน.พันธุ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ป.บ. โทร ๐๘๑-๙๕๑-๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กร.ส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่เริ่มดับไฟ ๓.๑ เริ่ม ๑๓.๕๓๐๕๒๓ ๑๐๐๒๙๓๕๙

ลงชื่อ 

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา...)

ตำแหน่ง ผ.จก. กฟส.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

กรุงเทพมหานคร,

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SMFS จาก SMFS-06 ถึง
ในวันที่ 30.๑.๖7 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1429/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พันธ์ ราษฎร์รัมย์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ทบ.ศรีดำสาร แขวงพนม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผคฟ. ดกฟ.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลิศพงศ์ แก่นจันทร์)
อสค.5 11๓6 ขน.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลิศพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SF6 SMF08S-06 ตรงข้ามปั้ม ปตท.
2. กำหนดวันที่ทำงาน 3 ต.ค. 67 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.คกช. งานที่ทำ เปลี่ยน VT SF6 SMF08S-06 ตรงข้ามปั้ม ปตท. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1429/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายพนิต ราษฎร์นิยม วันที่ 28 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 28 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 28 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพนิต ราษฎร์นิยม, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	-
3	SMF08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF	-	-
4	แจ้ง กฟส.คกช. ตรวจสอบ SF6 SMF08S-06 ตรงข้ามปั้ม ปตท. สถานะอยู่ OPEN ให้ล๊อคคาน						
5	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้ง กฟส.คกช. ลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
7	แจ้ง ชุดฮอทไลน์ ทำการเปลี่ยน VT ของ SF6 SMF08S-06 ตรงข้ามปั้ม ปตท.						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
8	เมื่อชุดฮอทไลน์ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
9	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF	-	-
10	SMF08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF	-	-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						