



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

29 ก.ย. 66

เลขที่ ก.๓.สป.ร.(ปบ.) 03461  
 ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล  
 ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ชาตวิวัฒนานนท์

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖  
 ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสา, ตัดDDE แรงสูงต้นใหม่ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA๐๔	๑ ต.ค.๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	เปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสา, ตัดDDE แรงสูงต้นใหม่	Disชั่วคราวโรงน้ำแข็ง	-NCA๐๔S-๐๔	ประเมศวร์ หนูเชื้อเวียง ๐๙๒-๘๙๔๔๙๙๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนว ถ.คลองทางหลวง-วัดวังน้ำขาวบางส่วน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ซ.ม.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายวิฑูรย์ ชาตวิวัฒนานนท์)  
 ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
 เรียงน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ NCA๑ จาก Dis ชล. โรงน้ำแข็ง ถึง NCA๑S-04  
 ในวันที่ 1 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1430/2566  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... พิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... พิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... พิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จงส่วฉิม พยศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นิพนธ์ ผูกฉิม

(นายจงส่วฉิม พยศิริ)  
 ๐๙๐๘๗๗๗๗๗๗๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
 เรียงน ผจก. กฟอ. ๓  
 อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผน  
 แผนผังแนบ 1 แผน

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี ..... )  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สามแยกวัดวังน้ำขาว (NCA09)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ต.ค. 66	เวลา	08.30 น.	ถึง เวลา	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1430/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ			วันที่	24 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	พิชชา			วันที่	24 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสมพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น						
4	ตรวจสอบ DIS สามแยกวัดวังน้ำขาว รหัส NCA09S-04 อยู่สถานะ Open						
5	Dis ชั่วคราว NCA09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS โรงน้ำแข็ง
6	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กพอ.สพร. ทราบ						
7	แจ้งให้ กพอ.สพร. ทำการทดสอบไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
8	แจ้งให้ กพอ.สพร. ทำการช้อนกราวด์จุด G1,G2						
9	แจ้งให้ชุด กพอ.สพร. ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
10	NCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อ กพอ.สพร. ทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืน						
12	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
13	แจ้งให้ กพอ.สพร. ทำการปลดช้อนกราวด์จุด G1,G2						
14	Dis ชั่วคราว NCA09	ปลด	สับ		สพร.		DIS โรงน้ำแข็ง
15	NCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานตีพิมพ์วันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสา, ตัดDDEแรงสูง  
๓ แยกตู้ควบคุมต่างๆ

