



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทหมก.(ปบ)...../๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายณัทธิ เชาวร์รักษ์

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่ามะกา

Switching Deadline

2 ต.ค. 2567

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย สับเปลี่ยน LBS.SF๖ (GUNKUL) TMK๐๙S-๒๐
แบ่งแดนท่ามะกา สถานีท่ามะกา.๑...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๐๙ ๐๓)	๓ ต.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	- สับเปลี่ยน LBS.SF๖ (GUNKUL) TMK๐๙S-๒๐ แบ่งแดนท่ามะกา	TMK ๐๙S-๒๐ แบ่งแดน ทหมก.	BPB11S-22 แบ่งแดน ทรอญ.	นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์นคร โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผชฟ.ไม่ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์นคร ตำแหน่ง ทพ.ปบ. โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
✓ ๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายณัทธิ เชาวร์รักษ์)
ผจก.กฟส.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ TMK07 จาก TMK9S-20 ถึง BPB11S-22
ในวันที่ 3 ต.ค.๖๗ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1430/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ลุภิตา วัฒนสุข ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางธนวิทย์ อภิสิทธิ์นคร

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟส. ทหมก.
อ.ก.บข.(ก๓),อ.ก.วว.(ก๓)

ลุภิตา
(นางสาวลุภิตา วัฒนสุข.ก.)
อ.ก.๕ แทน ทพ.คฟ.
ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	TMK09S-20 SF6 แบ่งแดน ทมก. - กรณ.		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ต.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทมก.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน SF6 TMK09S-20 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1430/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 27 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุวิทย์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	TMK07R-01	Normal	Non-Reclosing		EGAT		R เลย์วัดหนองลาน
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
4	TMK09S-20	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมก.		SF6 แบ่งแดน ทมก. - กรณ.
5	ตรวจสอบ BPB11S-12 Dis แบ่งแดน อยู่สถานะ "OPEN"						
6	แจ้งสถานะการจ่ายไฟ ให้ กฟส.ทมก. รับทราบ						
7	แจ้งชุด HL ทำการปลดจัมด้าน Source และ VT ออกทั้ง 3 เฟส						
8	เมื่อชุด HL ทำการปลดจัมด้าน Source และ VT ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
9	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ทมก. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ทมก. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
11	เมื่อ กฟส.ทมก. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานได้						
12	TMK07R-01	Non-Reclosing	Normal		EGAT		R เลย์วัดหนองลาน
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	หลังจาก กฟส.ทมก. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ทมก. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
15	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ทมก. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
16	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
17	TMK07R-01	Normal	Non-Reclosing		EGAT		R เลย์วัดหนองลาน
18	แจ้งชุด HL ทำการเชื่อมจัมด้าน Source และ VT เข้าทั้ง 3 เฟส						
19	เมื่อชุด HL ทำการเชื่อมจัมด้าน Source และ VT เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	TMK09S-20	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทมก.		SF6 แบ่งแดน ทมก. - กรณ.
22	TMK07R-01	Non-Reclosing	Normal		EGAT		R เลย์วัดหนองลาน
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

1. OPEN LBS.SF6 TMK095-20 (SCADA)
2. HOTLINE ปิดจุดนี้ Source และ VT ออก

