



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ..ต.1 กปบ.(คฟ)

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตาสุวรรณรัชต์.....

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ คตะณา.....

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ต1).....

ด้วย กฟต.1 จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีฯ หนองปลาหมอ ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	NOM01YB-01	1 ต.ค. 66	08.00 น.	17.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ NOM01YB-01, NOM01YS-01, 02 เพื่อตรวจสอบแก้ไขการก่อสร้างเบย์ PTS03YB-01 สถานีฯ โพนาราม 2	NOM01YB-01	NOM01YS-01, 02

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ ..นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์..... ตำแหน่ง ..วศก.4

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 kv จาก NOM01YB-01 ถึง NOM01YB-02
ในวันที่ 1 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1434/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ เสงี่ยม ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟต.1

25 ต.ก. 66

สมพร ตันติโกศล
(นายสมพร ตันติโกศล)
๐๐๓.๗ ทุจริตงานแทน นว.ฉ.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟก. น/บ

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	PTS03YB-01 (สถานีฯ โพนาราม 2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ต.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟต.1	งานที่ทำ	ตรวจสอบการก่อสร้างเบย์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1434/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง		วันที่ 25 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 25 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุภาพร, นายจรูญวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐภาณุจัน, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 kV NOM1YB-01 อยู่สถานะ OPEN						
3	NOM03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		
4	- เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
5	NOM01YS-01	สับ	ปลด		NOM		ใบมีด 115 kV
6	NOM01YS-02	สับ	ปลด		NOM		ใบมีด 115 kV
7	แจ้งกฟต.1 (ศูนย์เพชรบุรี) ให้รับทราบ						
8	NOM03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
9	เมื่อกฟต.1 (ศูนย์เพชรบุรี) แจ้งทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
10	NOM03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		
11	NOM01YS-01	ปลด	สับ		NOM		ใบมีด 115 kV
12	NOM01YS-02	ปลด	สับ		NOM		ใบมีด 115 kV
13	NOM03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.(ต.๑)

เลขที่ ต.๑ กปบ.(คฟ.)

เรื่อง ขอลดอุปกรณ์ ระบบ ๑๑๕ เควี

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ถึง กปบ.(ก.๓)

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

เนื่องด้วย กปบ.(ต.๑) มีแผนงานแก้ไข comment ก่อนหมดระยะเวลารับประกัน ของงานก่อสร้างเบย์ PTS3YB-01 สถานีไฟฟ้าโพธาราม ๒

ในการนี้ กปบ.(ต.๑) จึงขอลดอุปกรณ์ ระบบ ๑๑๕ เควี สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

๑. ตรวจสอบสถานะ เบรกเกอร์ ระบบ ๑๑๕ เควี รหัส NOM01YB-01 สฟฟ.หนองปลาหมอ อยู่ตำแหน่ง สถานะปลด

๒. ปลดใบมีด ระบบ ๑๑๕ เควี รหัส NOM01YS-01, NOM01YS-02 สฟฟ.หนองปลาหมอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมศักดิ์ คະณา)

อก.ปบ.(ต.๑)

ที่ ต.๑ กปบ.(คฟ.)

เรียน อก.จค.๒(บก๒), อก.ทอ.

อก.กค.(ต.๑), อก.บช.(ต.๑)

ผจก.กฟอ.พชร., ผจก.กฟย.นกว.

เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมศักดิ์ คະณา)

อก.ปบ.(ต.๑)