



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
6 ก.ย. 65

เลขที่ ก.๓.คช.(กป.) ๙๙๙/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญรัมย์ สิงโตทอง ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้า อ.ด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.ด่านช้าง
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๙ ด่านช้าง	๙ ก.ย. ๖๕	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	ปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบ จำหน่าย MS.๒๐๐๐ วีโครส เซอร์บ้านม่วงเฒ่า DAA๐๙R- ๐๔	DAA๐๙R-๐๔ วีโครส เซอร์บ้านม่วงเฒ่า	สุดระบบจำหน่าย บ้านป่าฝาง	นายธนาเดช กิตตินวโชค โทร๐๙๘๘-๕๖๓๔๘๘๘

พื้นที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านคอกช้าง,แยกวัดองค์พระ,บ้านเขารง,บ้านทุ่งมะกอก,บ้านเขาระชวย,บ้านน้ำตกไทร
ทอง,บ้านวังยาว, บ้านระว้างควาย,บ้านพะยอมงาม,บ้านพุดเตย,ห้วยหินดำ,บ้านกล้วย,บ้านตะเพินคี,บ้านป่าฝาง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัสดา คงลัดดา ตำแหน่ง พชง.๖ โทร.๐๘๓-๒๐๕๓๔๑๗ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมี
สายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
 (นายนรุตม์ชัย เกษมณี)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
 เรียงน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ DAA9 จาก DAA9R-04 ถึง ปก.ปบ.รช
 ในวันที่ 9 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1434/65
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานต้นน้ำ นาย อธิษฐ์ อธิษฐ์ พนักงาน งาน การขอดับไฟ สบ.นย. อ.ด่านช้าง กิตตินวโชค
 (นายอธิษฐ์ อธิษฐ์)
 ๐๙๖. ๐๙๖. ๙ ทน ๕ พ.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียงน ผจก. กฟส.๐๖
 อ.ก.ว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๑ แผ่น
 แผนผังแนบ ๑ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจภ. (สถานี))
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลาน. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)
 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ DAA09 บริเวณ DAA09R-04 (บ้านม่วงเต่า) - ปลายสาย					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ก.ย. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1434/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	31 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	31 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	31 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DAA09R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		รตดช.-		RE บ้านม่วงเต่า
3	- ดับไฟ DAA09 เวลา 09.00 น.						
4	DAA09R-04	สับ	ปลด		รตดช.-		RE บ้านม่วงเต่า
5	ใบมีดด้าน Load	สับ	ปลด		รตดช.-		RE บ้านม่วงเต่า
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.ด้านข้างรับทราบ						
7	แจ้งกฟส.ด้านข้าง Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
8	แจ้งกฟส.ด้านข้างทำการ Short ground จุด G1						
9	แจ้งกฟส.ด้านข้างทำการ Short ground จุด G2						
10	แจ้งกฟส.ด้านข้างรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อย						
11	แจ้งกฟส.ด้านข้างปฏิบัติงานได้						
	***** สิ้นสุด Switching เข้า *****						
12	หลังจากกฟส.ด้านข้างปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
13	แจ้งกฟส.ด้านข้างทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
14	แจ้งกฟส.ด้านข้างทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
15	- จ่ายไฟ DAA09						
16	ใบมีดด้านLoad	ปลด	สับ		รตดช.-		RE บ้านม่วงเต่า
17	DAA09R-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		รตดช.-		RE บ้านม่วงเต่า
18	DAA09R-04	Nonreclosing, ALT	Normal		รตดช.-		RE บ้านม่วงเต่า
	***** สิ้นสุด Switching *****						

N

