



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 29 พ.ย. 64

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ กต.กบข.(บฟ.) ..... /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สึงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต.)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(กต.)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....ท่ามะกา.๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP2	๒ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดหม้อแปลง TP.2 (สับ ขานานบัส BVB-01 และ ปลด Incoming 2) เพื่อ ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP2	TMK03YB-01	TMK02BVB-01	นายนพดล ตีลอด โทร ๐๘๕๔๐๖๓๘๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายนพดล ตีลอด..... ตำแหน่ง..... วิศว.๖..... โทร..... ๐๘๕๔๐๖๓๘๔

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... สมหมาย ขึ้นดั่ง.....

(..... นายสมหมาย ขึ้นดั่ง.....)

ตำแหน่ง..... อ.ก.บ.ข.(กต.).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟกต

เรียน อ.ก.บ.บ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TP2 จาก TMK3YB-01 ถึง TMK2BVB-01  
ในวันที่ 2 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1440/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิต นุชวิญ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นพดล ตีลอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ กต กบข.(คฟ.)

เรียน อ.ก.บ.ข.(กต), อ.ก.ว.ว.(กต) ผจก. กฟค.ทมา

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(กต)

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(..... นายเลอพงค์ แก่นจันทร์.....)  
๐๓๑4 นนร.ค.บ.ค.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. 2 (สถานี TMK.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(กต)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |                             |  |
|------------------------|---|-----------------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯ TMK TP2  |                             |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 2 ธ.ค. 64   | ระหว่าง 08.00 น.            | ถึง 16.00 น.   |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กบข.(ก.3)   | งานที่ทำ ตรวจสอบหม้อแปลงTP2 | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1440/64  |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายธนิต บุญชู   |                             | วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564   |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |                             | วันที่ 24 พ.ย. 64  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |                             | วันที่ 24 พ.ย. 64  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    |   |                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol> |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>ตรวจสอบสวิตตันตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ</b>							
<b>ย้ายโหลดหม้อแปลง TP2มารับไฟจากTP1</b>							
1	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-
2	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-
3	TMKBVB-01	ปลด	สับ		TMK		- ขนานบัส
4	TMK02BVB-01	สับ	ปลด		TMK		- INCOMING 2
5	TMK03YB-01	สับ	ปลด		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	TMK03YS-02	สับ	ปลด		TMK		- ใบมีด 115 เควี
7	TMK03YS-01	สับ	ปลด		TMK		- ใบมีด 115 เควี
8	TMK02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMK		- INCOMING 2
9	TMK02BVG-01	ปลด	สับ		TMK		- กราวด์ INCOMING 2
10	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</b>							
<b>เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟหม้อแปลง TP2</b>							
11	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-
12	TMK02BVG-01	สับ	ปลด		TMK		- กราวด์ INCOMING 2
13	TMK02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMK		- INCOMING 2
14	TMK03YS-01	ปลด	สับ		TMK		- ใบมีด 115 เควี
15	TMK03YS-02	ปลด	สับ		TMK		- ใบมีด 115 เควี
16	TMK03YB-01	ปลด	สับ		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	TMK02BVB-01	ปลด	สับ		TMK		- INCOMING 2
18	TMKBVB-01	สับ	ปลด		TMK		- ขนานบัส
19	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
20	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
<b>สิ้นสุด Switching</b>							



รายละเอียดค่าน้ำบริการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินงานบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	อ้อมใหญ่ 2	10 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV.	กษย.(ก.3)	นายพนพล ดิลลอด (084-4066389)
		31 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
2	ท่าทราย 1	14 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV.	กษย.(ก.3)	นายพนพล ดิลลอด (084-4066389)
		15 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV.		
3	อ้อมน้อย 1	เฉพาะ วันอาทิตย์		ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV.	กษย.(ก.3)	นายพนพล ดิลลอด
4	กระทุ่มแบน 5	24 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กษย.(ก.3)	นายพนพล ดิลลอด (084-4066389)
		31 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV.		
5	กำแพงแสน	28 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV.	กษย.(ก.3)	นายพนพล ดิลลอด (084-4066389)
		29 ต.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (Truck out, ไม่สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง 22 kV.		
6	พนมทวน	2 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (Truck out, ไม่สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง 22 kV.	กษย.(ก.3)	นายพนพล ดิลลอด (084-4066389)
7	ห้วยเกตุ 1	3 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กษย.(ก.3)	นายพนพล ดิลลอด (084-4066389)
		1 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง , เคเบิล และ รีเลย์ 22 kV.		
8	นครปฐม 2	2 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 (เก็บขนานบัส BV-B-01 และ ปลด Incoming 2) เพื่อทดสอบหม้อแปลง ไฟฟ้ากำลัง TP2	กษย.(ก.3)	นายพนพล ดิลลอด (084-4066389)
		3 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 (เก็บขนานบัส BV-B-01 และ ปลด Incoming 1) เพื่อทดสอบหม้อแปลง ไฟฟ้ากำลัง TP1		
9	นครปฐม 2	7 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กษย.(ก.3)	นายพนพล ดิลลอด (084-4066389)
		14 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง , เคเบิล และ รีเลย์ 22 kV.		
10	นครปฐม 2	2 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	ทดสอบรีเลย์ 115 kV. รหัส 1YB-01(TP1), 2YB-01	กษย.(ก.3)	นายพนพล ดิลลอด (084-4066389)
		3 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	ทดสอบรีเลย์ 115 kV. รหัส 3YB-01(TP2), 4YB-01		
11	นครปฐม 2	9 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus)	กษย.(ก.3)	นายพนพล ดิลลอด (084-4066389)
		14 ธ.ค. 64	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 (เก็บขนานบัส BV-B-01 และ ปลด Incoming 1) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง ไฟฟ้ากำลัง TP1		
12	นครปฐม 2	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 (เก็บขนานบัส BV-B-01 และ ปลด Incoming 2) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง ไฟฟ้ากำลัง TP2	กษย.(ก.3)	นายพนพล ดิลลอด (084-4066389)	