



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) ๑๔๖๔/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

Switching Deadline

7 ต.ค. 2567

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า AVR ทุ่งแสม  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๘ ต.ค. ๖๗	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR ทุ่งแสม โดย สับ Bypass , ปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load เพื่อ ตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเรีกรัก ตียะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ตียะตาม ตำแหน่ง วิศว.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ตั๊ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA9 จาก DAA9R-01 ถึง  
ในวันที่ 8 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1441/2567  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย บงส์วิธ พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีกรัก ตียะตาม

(นางสาวศิริดา พงษ์ศิริ  
ว.ค.๕ หน.จ.๖.คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๑๖, กฟส.๑๖๕.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(เอกพงษ์ พงษ์ษา)

ท.ม.ก.กฟส.(ก๓)

(นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน AVR ทุ่งแสลม DAA09R-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน 8 ต.ค. 67 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก3) งานที่ทำ ตรวจสอบการทำงาน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1441/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ วันที่ 2 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_
6. อนุมัติสวิตชิงโดย \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพรภักดิ์,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นาย (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	กสฟ. ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษา AVR ทุ่งแสลม DAA09R-01						
3	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
4	DAA09VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		DAA	-	-
5	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.	AVR	ทุ่งแสลม
6	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	AVR	ทุ่งแสลม
7	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA	-	-
8	LWA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	R	สามแยกหนองปรือ
9	LWA07R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.	R	AVR เขาช่องค้อ
10	LWA07R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	R	AVR เขาช่องค้อ
11	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU	-	-
12	BOU02VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BOU	-	-
13	ย้ายโหลด DAA09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BOU02						
14	BOU02S-05	ปลด	สับ		หปร.	SF6	จุดแบ่งแดน หปร.ดช.
15	DAA09S-05	สับ	ปลด		ดช.	SCADA SF6	ก่อนถึงวัดเขาหินกอง
16	ย้ายโหลด DAA09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก LWA07						
17	ตรวจสอบ SF6 Bypass AVR ทุ่งแสลม รหัส DAA09S-01/03 อยู่สถานะ Open+Lock						
18	DAA09S-11	ปลด	สับ		ดช.	SCADA SF6	Tie Line แยกหนองเปราะ
19	DAA09S-14	ปลด	สับ		ดช.	DIS	ปากทางเข้าบ.จัสเทล
20	DAA09R-01	สับ	ปลด		ดช.	AVR	ทุ่งแสลม
21	DAA09S-11	สับ	ปลด		ดช.	SCADA SF6	Tie Line แยกหนองเปราะ
22	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
23	Sw. Load	สับ	ปลด		ดช.	R	ทุ่งแสลม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	Sw. Source	สับ	ปลด		ดช.		R	ทุ่งแสลม
25	แจ้งชุด กบข. ทำการลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้							
26	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
27	DAA09VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		DAA		-	-
28	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-	-
29	LWA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R	สามแยกหนองปรือ
30	LWA07R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		R	AVR เขาช่องค้ำ
31	LWA07R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R	AVR เขาช่องค้ำ
32	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU		-	-
33	BOU02VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		BOU		-	-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</b>								
34	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ							
35	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-	-
36	DAA09VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		DAA		-	-
37	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		-	-
38	LWA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R	สามแยกหนองปรือ
39	LWA07R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		R	AVR เขาช่องค้ำ
40	LWA07R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R	AVR เขาช่องค้ำ
41	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU		-	-
42	BOU02VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BOU		-	-
43	ตรวจสอบ Recloser AVR ทุ่งแสลม รหัส DAA09R-01 อยู่สถานะ Open							
44	ตรวจสอบ SF6 Bypass AVR ทุ่งแสลม รหัส DAA09S-01/03 อยู่สถานะ Open+Lock							
45	Sw. Load	ปลด	สับ		ดช.		R	ทุ่งแสลม
46	Sw. Source	ปลด	สับ		ดช.		R	ทุ่งแสลม
47	ตั้ง Manual TAP DAA09R-01 (AVR.ทุ่งแสลม) และปรับ TAP หม้อแปลงให้อยู่ที่ TAP=1							
48	ย้ายโหลด DAA09 บางส่วนกลับจาก LWA07							
49	DAA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดช.		AVR	ทุ่งแสลม
50	DAA09S-11	ปลด	สับ		ดช.	SCADA	SF6	Tie Line แยกหนองเปราะ
51	DAA09S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS	ปากทางเข้าบ.จัสเทส
52	DAA09S-11	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6	Tie Line แยกหนองเปราะ
53	ย้ายโหลด DAA09 บางส่วนกลับจาก BOU02							
54	DAA09S-05	ปลด	สับ		ดช.	SCADA	SF6	ก่อนถึงวัดเขาหินกอง
55	BOU02S-05	สับ	ปลด		หปร.		SF6	จุดแบ่งแดน หปร.ดช.
56	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
57	DAA09VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		DAA		-	-
58	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR	ทุ่งแสม
59	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		AVR	ทุ่งแสม
60	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-	
61	LWA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R	สามแยกหนองปรือ
62	LWA07R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		R	AVR เขาช่องค้ำ
63	LWA07R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R	AVR เขาช่องค้ำ
64	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU		-	-
65	BOU02VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		BOU		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								