



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กสฟ.(มก.) ๑๔๖๖/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

Switching Deadline

8 ต.ค. 2567

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า.....AVR หนองประจักษ์  
ตามแผนผังสั่งเขบแนบ จำนวน.....-.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UT๑๑	๑๐ ต.ค. ๖๗	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR หนองประจักษ์ โดยสับ Bypass, ปลดใบมีด ด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงาน	- UT๑๑R-02	-	นายเจริญศักดิ์ ตีเยตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเจริญศักดิ์ ตีเยตาม ตำแหน่ง วิศวกร โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ตีเยตาม.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UT๑๑ จาก UT๑๑R-02 ถึง Sw. Source, Load  
ในวันที่ 10 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1443/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ เขียวพวง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเจริญศักดิ์ ตีเยตาม

(นายอภิสิทธิ์ เขียวพวง)  
๑๐๓.5 ทน นพ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. - (สถานี - )



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(เอกพงศ์ พงษา)  
ทพ.มก.กฟส.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 1  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ AVR หนองประจักษ์ (UTG09R-02)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ต.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบการทำงานของ AVR		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1443/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผอง			วันที่	1 ตุลาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 ตุลาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 ตุลาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดต่อนก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing		ลข.	R	ตะลุงเหนือ
3	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing		ลข.	R	AVR หนองประจักษ์
4	เมื่อพร้อม Bypass AVR หนองประจักษ์						
5	ตรวจสอบสถานะ TAP AVR หนองประจักษ์ อยู่สถานะ Manual TAP อยู่ TAP 1						
6	SF6 Bypass	ปลด	สับ		ลข.	SF6	Bypass AVR หนองประจักษ์
7	UTG09R-02	สับ	ปลด		ลข.	R	AVR หนองประจักษ์
8	Dis. ด้าน Source	สับ	ปลด		ลข.	DIS	Source R.AVR หนองประจักษ์
9	Dis. ด้าน Load	สับ	ปลด		ลข.	DIS	Load R.AVR หนองประจักษ์
10	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
11	UTG09R-01	Nonreclosing	Normal		ลข.	R	ตะลุงเหนือ
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
13	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing		ลข.	R	ตะลุงเหนือ
15	เมื่อพร้อมนำ AVR หนองประจักษ์ เข้าระบบ						
16	ตรวจสอบสถานะ TAP AVR หนองประจักษ์ อยู่สถานะ Manual TAP อยู่ TAP 1						
17	Dis. ด้าน Source	ปลด	สับ		ลข.	DIS	Source R.AVR หนองประจักษ์
18	Dis. ด้าน Load	ปลด	สับ		ลข.	DIS	Load R.AVR หนองประจักษ์
19	UTG09R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ลข.	R	AVR หนองประจักษ์
20	SF6 Bypass	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลข.	SF6	Bypass AVR หนองประจักษ์
21	UTG09R-01	Nonreclosing	Normal		ลข.	R	ตะลุงเหนือ
22	UTG09R-02	Nonreclosing	Normal		ลข.	R	AVR หนองประจักษ์
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							