



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline

วันที่ 9 พ.ย. 64

เลขที่ กต.กบข.(บพ.) ..... /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปน.(กต.)  
ตำแหน่ง อก.บข.(กต.)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(กต) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สามพราน ๒.....  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SA2-2222	๑๒ พ.ย.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับไฟ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ไม่ปลด Riser Pole, ไม่สับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 เควี	SA2-2222	SAB06VB-01 - SAB10VB-01	นายนพดล ดีลอด โทร ๐๘๔๔๐๖๓๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๔๔๐๖๓๘๘

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... สมหมาย ชื่นด้วง.....

(..... นายสมหมาย ชื่นด้วง.....)

ตำแหน่ง..... อก.บข.(กต).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAB ๒๒ จาก Breaker ถึง Truck out  
ในวันที่ 12 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1444/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

๑ พ.ย. ๖๔

นาย.....  
.....  
.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กบข.(คฟ.)

เรียน อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. ๓๔๐.FWS.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ. ๙ (สถานี สิมพอน ๕ SAB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 2 BUS 2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 พ.ย. 64	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรกเกอร์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1444/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	5 พฤศจิกายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 พฤศจิกายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 พฤศจิกายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑียร 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	โหลด 8.4 MW
5	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	โหลด 1.0 MW
6	SAB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	โหลด 1.1 MW
7	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	โหลด 3.5 MW
8	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	โหลด 0.0 MW
9	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	โหลด 3.5 MW
10	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-	โหลด 5.8 MW
11	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD	-	-
12	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	โหลด 6.0 MW
13	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
14	NCABR-11	Nonreclosing	Nonreclosing		NCA	-	โหลด 0.3 MW
15	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	-
16	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	โหลด 4.7 MW
17	<b>ย้าย SAB 7 ไปจ่ายจาก SAB 4</b>						
18	SAB04S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 อยู่ปรีชา
19	SAB07VB-01	สับ	ปลด		SAB	-	-
20	<b>ย้าย SAB 6 ไปจ่ายจาก SAB 3</b>						
21	SABBV-03	ปลด	สับ		SAB	-	ขนานบัส
22	SAB03S-02	ปลด	สับ		สพร.	-	DIS หน้าสถานีฯ
23	SAB06VB-01	สับ	ปลด		SAB	-	-
24	SABBV-03	สับ	ปลด		SAB	-	ขนานบัส
25	<b>ย้าย SAB 10 ไปจ่ายจาก NCA 11</b>						
26	NCA11S-04	ปลด	สับ		สพร.	-	SF6 สะพานลอยก่อนถึงชานชม
27	SAB10VB-01	สับ	ปลด		SAB	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ย้าย SAB 8 ไปจ่ายจาก SAD 6						
29	SAB08S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ร้านออเร็นเข้าท์
30	SAB08VB-01	สับ	ปลด		SAB		-
31	ย้าย SAB 9 ไปจ่ายจาก OYI 1						
32	OYI01S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6 บั้ม ปตท.
33	SAB09VB-01	สับ	ปลด		SAB		-
34	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
35	SABBV-02	สับ	ปลด		SAB		- INCOMING 2
36	SABBV-02	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		- INCOMING 2
37	SABBV-03	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		- ขนนานบัส
38	SAB06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		-
39	SAB02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		-
40	SAB03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		-
41	SAB04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		-
42	SAB05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAB		-
43	แจ้งสถานะไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
44	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
45	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
46	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
47	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
48	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
49	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
50	NCABR-11	Nonreclosing	Normal		NCA		-
51	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
52	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
53	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
54	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
55	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
56	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
57	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
58	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
59	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
60	NCABR-11	Nonreclosing	Nonreclosing		NCA		-
61	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
62	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	SABBV-02	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		- INCOMING 2
64	SABBV-03	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		- ขนานบัส
65	SAB06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		- -
66	SAB02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		- -
67	SAB03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		- -
68	SAB04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		- -
69	SAB05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		- -
70	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
71	SABBV-02	ปลด	สับ		SAB		- INCOMING 2
72	ย้าย SAB 7 กลับจาก SAB 4						
73	SAB07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAB		- -
74	SAB04S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 อยู่ปรีชา
75	ย้าย SAB 6 กลับจาก SAB 3						
76	SABBV-03	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
77	SAB06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAB		- -
78	SAB03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าสถานีฯ
79	SABBV-03	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
80	ย้าย SAB 10 กลับจาก NCA 11						
81	SAB10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAB		- -
82	NCA11S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 สะพานลอยก่อนถึงขบวน
83	ย้าย SAB 8 กลับจาก SAD 6						
84	SAB08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAB		- -
85	SAB08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 รั้วออเร้นเข้าที่
86	ย้าย SAB 9 กลับจาก OYI 1						
87	SAB09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAB		- -
88	OYI01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 บั้ม ปตท.
89	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
90	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
91	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
92	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
93	SAB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
94	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
95	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
96	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
97	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
98	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		- -
99	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- -





รายละเอียดค่างานการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินงานบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
9	สามพราน 1	8 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	ตัด Main Bus 1 ไม่มีไฟ (Truck out, ปลด Riser Pole และตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และวีลช์ 22 kV.	กบม.(ก.3)	นายพนพล ตีลอด (084-4066389)
		9 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	ตัด Main Bus 2 ไม่มีไฟ (Truck out, ปลด Riser Pole และตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และวีลช์ 22 kV.		
		10 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	ตัด Main Bus 3 ไม่มีไฟ (Truck out, ปลด Riser Pole และตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และวีลช์ 22 kV.		
10	สามพราน 2	11 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	ตัด Main Bus 1 ไม่มีไฟ (Truck out, ปลด Riser Pole และ ตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 kV.	กบม.(ก.3)	นายพนพล ตีลอด (084-4066389)
		12 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	ตัด Main Bus 2 ไม่มีไฟ (Truck out, ปลด Riser Pole และ ตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 kV.		
11	สุพรรณบุรี	16 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	ตัด Main Bus 1 ไม่มีไฟ (Truck out, ปลด Riser Pole และ ตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 kV.	กบม.(ก.3)	นายพนพล ตีลอด (084-4066389)
		17 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	ตัด Main Bus 2 ไม่มีไฟ (Truck out, ปลด Riser Pole และ ตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 kV.		
		18 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	ตัด Main Bus 3 ไม่มีไฟ (Truck out, ปลด Riser Pole และ ตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 kV.		
12	เดิมบางนางบวช	19 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	ตัด Main Bus 1 ไม่มีไฟ (Truck out, ปลด Riser Pole และ ตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 kV.	กบม.(ก.3)	นายพนพล ตีลอด (084-4066389)
		21 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	ตัด Main Bus 2 ไม่มีไฟ (Truck out, ปลด Riser Pole และ ตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และวีลช์ 22 kV.		
13	นครปฐม 3	10 ธ.ย. 64	08.00-16.00 น.	ตัด Main Bus 1 ไม่มีไฟ (Truck out, ปลด Riser Pole และ ตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และวีลช์ 22 kV.	กบม.(ก.3)	นายพนพล ตีลอด (084-4066389)
		25 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
14	สินสาคร	26 พ.ย. 64	08.00-16.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ ตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และวีลช์ 22 kV.	กบม.	นายพนพล ตีลอด (084-4066389)
		9 ธ.ย. 64	08.00-12.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และ ตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และวีลช์ 22 kV.		
		13.00-16.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP.1 (รับขนานกับ BYB-01 และ ปลด Incoming 1) เพื่อบำรุงรักษาน้ำมันแปลงไฟฟ้าที่ถ้ำลิง TP1			
		20 ธ.ย. 64	08.00-16.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP.2 (รับขนานกับ BYB-01 และ ปลด Incoming 2) เพื่อบำรุงรักษาน้ำมันแปลงไฟฟ้าที่ถ้ำลิง TP2		
		21 ธ.ย. 64	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 1YB-01 (TP1), 2YB-01 (ที่จะวางร) เพื่อทดสอบวีลช์ 115 kV.		
		22 ธ.ย. 64	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. 3YB-01 (TP2), 4YB-01 (ที่จะวางร) เพื่อทดสอบวีลช์ 115 kV.		
15	สมุทรสาคร 6	28 พ.ย. 64	08.00-12.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (Truck out, ปลด Riser Pole และ ตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 kV.	กบม.(ก.3)	นายพนพล ตีลอด (084-4066389)
		13.00-16.00 น.	ตัดหม้อแปลง TP2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (Truck out, ปลด Riser Pole และ ตัวกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 22 kV.			