



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ม.ก.) ๑๔๖๘/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณกุล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า SVR ห้วยมาลัย
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๑๖ ต.ค. ๖๗	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ SVR ห้วยมาลัย โดยสับ Bypass , ปลดใบมีด ด้าน Source และด้าน Load เพื่อบำรุงรักษา OLTC และ ตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๘-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วิศวกร.๗ โทร. ๐๘๘-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายภัทล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ VLA4 จาก SVR ห้วยมาลัย ถึง -
ในวันที่ 16 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1446/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ณัฐกานต์ วัฒนวิทย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดิยะตาม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. รพข.
อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายณัฐกานต์ วัฒนวิทย์)
วต.๖๓๓๓๓๓๓

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น



ผจฟ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(เอกพงศ์ พงษา)
ท.ม.ก.กฟส.(ก๓)

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SVR ห้วยมาลัย VLA04R-05		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ต.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาและตรวจสอบการทำงาน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1446/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 3 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภักษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมโนช 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
3	VLA04R-05	Normal	Nonreclosing		สขบ.	R	บ้านห้วยมาลัย
4	SVR ห้วยมาลัย	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กสฟ.	SVR	บ้านห้วยมาลัย
5	ให้ปรับแทปของ SVR มาอยู่ที่ Tap 0 โดยลดแทปที่ละเฟส สลับกันจนอยู่ที่ Tap 0						
6	ให้ ปลดขั้วแรงดันที่ตู้ Control ของ SVR ออก						
7	ให้ Short CT ที่ตู้ Control ของ SVR						
8	ให้สับ Dropout Bypass เข้าทั้ง 3 เฟส						
9	Sw.ใบมีดด้าน S	สับ	ปลด		กสฟ.		Sw.ใบมีดด้าน Source
10	Sw.ใบมีดด้าน L	สับ	ปลด		กสฟ.		Sw.ใบมีดด้าน Load
11	Sw.ใบมีดด้าน SL	สับ	ปลด		กสฟ.		Sw.ใบมีดด้าน Source+Load
12	เมื่อปลดใบมีดครบทั้ง 3 ชุดแล้วเสร็จ						
13	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้						
14	VLA04R-05	Nonreclosing	Normal		สขบ.	R	บ้านห้วยมาลัย
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก							
15	VLA04R-05	Normal	Nonreclosing		สขบ.	R	บ้านห้วยมาลัย
16	Sw.ใบมีดด้าน SL	ปลด	สับ		กสฟ.		Sw.ใบมีดด้าน Source+Load
17	Sw.ใบมีดด้าน L	ปลด	สับ		กสฟ.		Sw.ใบมีดด้าน Load
18	Sw.ใบมีดด้าน S	ปลด	สับ		กสฟ.		Sw.ใบมีดด้าน Source
19	เมื่อสับใบมีดครบทั้ง 3 ชุดให้ปลด Dropout Bypass ออกทั้ง 3 เฟส						
20	ให้ ปลด Short CT ที่ตู้ Control ของ SVR						
21	ให้ ต่อขั้วแรงดันที่ตู้ Control ของ SVR เข้า						
22	SVR ห้วยมาลัย	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กสฟ.	SVR	บ้านห้วยมาลัย
23	VLA04R-05	Nonreclosing	Normal		สขบ.	R	บ้านห้วยมาลัย

สิ้นสุดสวิตชิง