



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

14 ต.ค. 2567

เลขที่ ก.๓ กสฟ.(มก.) ๑๔๗๐/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชวล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า ด้านศุลกากร (ด้านเจดีอี) ตามแผนผังสั่งเขปแนบ จำนวน - แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	VLA 04	๑๗ ต.ค. ๖๗	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR ด้านศุลกากร โดยสับ Bypass, ปลดใบมีด ด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงาน	VLA 4R-03	-	นายเรจรัก ตียะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประกอบการการดับไฟ ชื่อ นายเรจรัก ตียะตาม ตำแหน่ง วิศวกร โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ VLA 4 จาก VLA 4R-03 ถึง
ในวันที่ 17 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1447/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรจรัก ตียะตาม
5 ต.ค. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. (น.ส. ๖๖๖๖๖๖๖๖)

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย พิชิต ๖๖๖๖๖๖๖๖)

จก.๕ แทน ผย.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผน

แผนผังแนบ - แผน

ผจฟ. - (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน AVR.ด้านตุลภากร (VLA4R-03)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 17 ต.ค. 67 เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กสฟ.(ก3) งานที่ทำ ตรวจสอบอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1447/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายพิชชา กลิ่นประทุม วันที่ 5 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 5 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 5 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายจิรวัดาน, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing		ทภ.	SCADA	R บ้านทิพเย
3	VLA04R-03	Normal	Nonreclosing		สขบ.	SCADA	R ด้านตุลภากร
4	VLA04R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.		AVR ด้านตุลภากร
5	VLA05R-02	Normal	Nonreclosing		สขบ.	SCADA	R ตรงข้ามด้านตุลภากร
6	VLA05R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.		AVR ตรงข้ามด้านตุลภากร
7	ย้ายโหลด VLA 4 บางส่วนไปจ่ายจาก VLA 5						
8	VLA04S-15	ปลด	สับ		สขบ.	SCADA	SF6 สามแยกด้านตุลภากร
9	VLA04R-03	สับ	ปลด		สขบ.		R ด้านตุลภากร
10	แจ้งหน่วยงานทำการ ปลด สวิตซ์ไบเมตด้าน Source และ Load VLA04R-03						
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
12	แจ้งจุดไฟดับให้ชุด กสฟ.(ก.3) รับทราบ และให้ทำการทดสอบ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
13	VLA04R-01	Nonreclosing	Normal		ทภ.	SCADA	R บ้านทิพเย
14	VLA05R-02	Nonreclosing	Normal		สขบ.	SCADA	R ตรงข้ามด้านตุลภากร
15	VLA05R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.		AVR ตรงข้ามด้านตุลภากร
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
18	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing		ทภ.	SCADA	R บ้านทิพเย
19	VLA05R-02	Normal	Nonreclosing		สขบ.	SCADA	R ตรงข้ามด้านตุลภากร
20	VLA05R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขบ.		AVR ตรงข้ามด้านตุลภากร
21	แจ้งชุดปฏิบัติงาน ปลดข้อตรารวด						
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	ย้ายโหลด VLA 4 บางส่วนกลับจาก VLA 5						
24	แจ้งหน่วยงานทำการ สับ สวิตซ์ไบเมตด้าน Source และ Load VLA04R-03						
25	แจ้งหน่วยงานทำการลด TAP AVR VLA04R-03 และ VLA5R-02 ลงให้อยู่ TAP 1						
26	VLA04R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สขบ.		R ด้านตุลภากร
27	VLA04S-15	สับ	ปลด		สขบ.	SCADA	SF6 สามแยกด้านตุลภากร
28	VLA04R-01	Nonreclosing	Normal		ทภ.	SCADA	R บ้านทิพเย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	VLA04R-03	Nonreclosing	Normal		สขบ.	SCADA	R	ด้านตุลภาวะ
30	VLA04R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.		AVR	ด้านตุลภาวะ
31	VLA05R-02	Nonreclosing	Normal		สขบ.	SCADA	R	ตรงข้ามด้านตุลภาวะ
32	VLA05R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขบ.		AVR	ตรงข้ามด้านตุลภาวะ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								