



วิญญูขอดับไฟ

4 ต.ค. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กท.คกช.(ปบ) ๑๕๕๕ /๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัชรัตน์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอแก้ไขสายและกันเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีสมุทรว...  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF04	๕ ต.ค. ๖๖	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	สายและกัน  <b>เร่งด่วน</b>	SMF๔S-๐๕	SMF๔S-๐๕	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชศาสตร์ เบอร์โทร ๐๘๗-๕๙๖๙๒๔๙ HOT LINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรตวสตร์ สงวนพันธ์ ตำแหน่ง ผ.ผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ *รัตนปัญญา*  
(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม



แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SMF4 จาก SMF4S-05 ถึง SMF4S-05  
ในวันที่ 5 ต.ค. ๕๖ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1448/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วงษ์พิทยา วงษ์ศิริ ประธานงานการขอดับไฟกับ นาย สวัสดิ์ สว่างแจ้ง

*Phay*  
( นาย สวัสดิ์ สว่างแจ้ง นาย วงษ์ศิริ )  
ว.ก.๕๖๓๖๕๖ ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ฟองคำ

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)



### ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 ปากทางวัดเลขฯ SMF04S-05 (SMF04)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ต.ค. 66	เวลา 09.00 น.	ถึงเวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกข.	งานที่ทำ	แก้ไข SF6 สายแต่ละกัน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1448/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 30 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
3	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
4	SMF04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		Load = 8 MW
5	SMF10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		Load = 6.5 MW
6	ย้ายโหลดวงจร SMF04 บางส่วนไปจ่ายจาก SMF10 (โหลดหลัง SF6 SMF04S-05 = 3 MW)						
7	SMF04S-07	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب		คกข.		ปิดปตท.
8	SMF04S-05	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		ปากทางวัดเลขฯ
9	แจ้ง Hotline 22kV Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
10	เมื่อ Hotline 22kV Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
11	แจ้ง Hotline 22kV ปฏิบัติงานได้						
12	ขณะ Hotline 22kV ปฏิบัติงานให้คงสถานะ "OFF AUTO RECLOSE" SMF04, 10VB-01 ไว้ตลอดเวลา						
13	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
14	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อ Hotline 22kV ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
16	เมื่อ Hotline 22kV ยืนยันข้อมูลการลง WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
17	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
18	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
19	ย้ายโหลดวงจร SMF04 บางส่วนกลับจาก SMF10						
20	SMF04S-05	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب		คกข.		ปากทางวัดเลขฯ
21	SMF04S-07	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		ปิดปตท.
22	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
23	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
24	SMF04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
25	SMF10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							