



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.).๓๐๖๗/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญรัมย์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระทบแผน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๕YB-๐๑	๑๓-๑๔ ก.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ kV. รหัส KTA๕YB-๐๑ และ ไขหมัด หัว-ท้าย เพื่อตรวจสอบจุดรั่ว และ เติม Gas SF๖ เนื่องจาก Alarm low gas			นายวุฒิพร อุทธาโกสม ๐๘๓-๖๘๖๖๐๕๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพดล ดีลลิต ตำแหน่ง ..... วศก.๖ โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ 13-14 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1448/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ ..... ๒๐๐๑

๕ ก.ย. 65

นายวุฒิพร อุทธาโกสม  
อ.ก.บ.ข.(ก.๓)  
๐๘๐.๗/๓๗๒๕๐๗๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. ....

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี .....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐8-๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 1 (KTA05YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ก.ย. 65	เวลา 08.00 น. ถึง 14 ก.ย. 65	เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก3)	งานที่ทำ ตรวจสอบจุดรั่วและเติม GAS SF6	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1448/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ		วันที่ 4 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 4 กันยายน 2565
	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	สวิตชิงวันที่ 13 ก.ย.65 ปฏิบัติงานด้านเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส KTA05YB-01						
2	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
3	ตรวจสอบสถานะใบมีด 115 เควี รหัส KTA05YS-03 อยู่สถานะปลด						
4	ตรวจสอบระบบ 115 เควี สถานีฯ สามพราน 1 - กระทุ่มแบน 4 - กระทุ่มแบน 1 - อ้อมน้อย 2 จ่ายไฟ Closed Loop ตามปกติ						
5	ONB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KTA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	KTA05YB-01	สับ	ปลด		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	KTA05YS-01	สับ	ปลด		KTA		- ใบมีด 115 เควี
9	KTA05YS-02	สับ	ปลด		KTA		- ใบมีด 115 เควี
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กษช.(ก3) ทราบ						
11	แจ้งให้ กษช.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
12	แจ้งให้ กษช.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
13	ONB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching วันที่ 13 ก.ย. 65							
14	สวิตชิงวันที่ 14 ก.ย.65						
15	เมื่อปฏิบัติงานด้าน KTA05YB-01 แล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
16	เมื่อ กษช.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
17	ONB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	KTA05YS-01	ปลด	สับ		KTA		- ใบมีด 115 เควี
19	KTA05YS-02	ปลด	สับ		KTA		- ใบมีด 115 เควี
20	KTA05YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	KTA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ONB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							