



วิญญูขอตัดไฟ

3 ต.ค. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปบ) ๑๕๕๕ /๒๕๖๖

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพิทชนันท์ ทวีราสุวรรณพิช

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอแก้ไขไมดปลดสับเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สภานิวสมุทร...

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF03	๔ ต.ค. ๖๖	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ไมมิตปลดสับยาก <b>เร่งด่วน</b>	SMF๓S-๐๒	SMF๓S-๐๒	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชศาสตร์ เบอร์โทร ๐๘๗-๔๙๖๙๒๔๙ HOT LINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สวงวนพันธ์ ตำแหน่ง ผ.ผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ *[Signature]*

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา...)

ตำแหน่ง..... ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเคอร์ SMF03 จาก SMF3S-02 ถึง SMF03S-02  
ในวันที่ 4 ต.ค.๖๖ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1449/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัตต์ ศรีจันทร์ ประธานงานการขอดับไฟกับ K. ธีรศักดิ์ สาริวงษาพันธ์

(นายสุภัตต์ ศรีจันทร์  
ผค.๓ กฟภ.๓.๖.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓.๖.คฟ.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่วันที่.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ต้น DIS SMF03S-02 ปากคลองหล่ม (SMF03)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ต.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกข.	งานที่ทำ	แก้ไขใบมีดปลด-สับยาก ตามใบขอปฏิบัติงาน 1449/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพ็ชร		วันที่ 30 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		CB Load = 3.70 MW
3	SMF03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		CB Load = 3.96 MW
4	ย้ายโหลด SMF03 บางส่วนไปรับไฟจาก SMF02						
5	SMF02S-02	ปลด	สับ		คกข.		DIS ชัยพฤกษ์ เมทัลชีท
6	SMF03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ปากคลองหล่ม
7	แจ้ง Hotline 22kV Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
8	เมื่อ Hotline 22kV Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
9	แจ้ง Hotline 22kV ปฏิบัติงานได้						
10	ขณะ Hotline 22kV ปฏิบัติงานให้คงสถานะ "OFF AUTO RECLOSE" SMF02,03VB-01 ไว้ตลอดเวลา						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อ Hotline 22kV ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
12	เมื่อ Hotline 22kV ยืนยันข้อมูลการลง WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
13	ย้ายโหลด SMF03 กลับจาก SMF02						
14	SMF03S-02	ปลด	สับ		คกข.		DIS ปากคลองหล่ม
15	SMF02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ชัยพฤกษ์ เมทัลชีท
16	SMF02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
17	SMF03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***							