



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ กษช.ก3(จล.) 3326 /2564
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สึงโททอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 12 พ.ย 2564
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กษช. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ร่วมกับ กอศ., กอว., และบริษัท ทินทาวิน อีเลคทริคอลล จำกัด เพื่อเปลี่ยนและนำเข้าใช้งานอุปกรณ์ระบบ SCPS, Bay, Tie, BUS, สฟฟ.บ้านแพ้ว รหัส BNP-BYB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BNP-BYB-01	15 - 19 พ.ย 2564	08.00 น.	24.00 น.	เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกัน BUS Diff Relay 115 KV สถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว / ปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัส BNP-BYB-01 พร้อมสวิตช์ใบมีดหัวท้าย	BYS-01	BYS-02	นายธวัช เบ็ญวงษ์ 086-7663850
					หมายเหตุ			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เบ็ญวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- 1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- 2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

John
(.....)

ตำแหน่ง (นายสมหมาย ชื่นด้วง)
อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ *BNP-BYB* จาก *BYS-01* ถึง *BYS-02*
ในวันที่ *15-19 พ.ย. 64* ตั้งแต่เวลา *08.00* น. ถึง *24.00* น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ *1449/64*

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *ศักดิ์สิทธิ์ เบ็ญวงษ์* ประธานงานการขอตัดไฟกับ *นายธวัช เบ็ญวงษ์*
13. พ.ย. 64

นายธวัช เบ็ญวงษ์
อ.ก.บ.ช.(ก.๓)
086 7663850

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.....

อ.ก.บ.ช.(ก.3), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง *1* แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ. *1* (สถานี *บ้านแพ้ว (BNP)*)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา *08.00* น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ บ้านแพ้ว (เบรกเกอร์ 15 เควี BNPBYB-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15-19 พ.ย. 2564 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 24.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ เปลี่ยนอุปกรณ์ Bus Diff Relay 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1449/2564
4. เตรียมการสวิทชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิทชิงโดย _____ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิทชิงโดย
 1. ~~นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ~~ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี BNPBYB-01 อยู่สถานะ <u>ปลด</u> โขว์ <u>Open</u>						
3	ตรวจสอบไวมิต 115 เควี BNPBYS-01,02 อยู่สถานะ <u>ปลด</u> โขว์ <u>Open</u>						
4	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
5	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
6	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
7	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี BNPBYB-01 อยู่สถานะ <u>ปลด</u> โขว์ <u>Open</u>						
8	ตรวจสอบไวมิต 115 เควี BNPBYS-01,02 อยู่สถานะ <u>ปลด</u> โขว์ <u>Open</u>						
9	BNPBYS-01	ปลด	สับ		BNP		- ไวมิต 115 เควี
10	BNPBYS-02	ปลด	สับ		BNP		- ไวมิต 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							